Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 33 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 33 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6101-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6101 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-Mz*(hz-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-Mz*(hz-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00	*	84,90	69,24	15,66	68,43	68,02	0,41	7,30	3,60	-0,03	16,72	0,00	0,00	17,07	0,00	17,07	-	67,97	0,00	1,14			1,11
25.05.14	24,00	*	86,41	69,65	16,76	68,93	68,62	0,31	7,30	3,60	-0,04	17,86	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	-	68,56	0,00	1,23			1,18
26.05.14	24,00	*	86,92	70,77	16,14	69,10	68,77	0,33	7,30	3,60	-0,04	17,25	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63	-	68,79	0,00	1,19			1,15
27.05.14	24,00	*	90,83	72,20	18,63	69,12	68,78	0,33	7,30	3,60	-0,04	19,80	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	-	68,77	0,00	1,36			1,32
28.05.14	24,00	*	89,28	70,66	18,63	69,15	68,80	0,35	7,30	3,60	-0,04	19,72	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	68,79	0,00	1,36			1,32
29.05.14	24,00	*	87,06	67,62	19,44	68,88	68,53	0,34	7,30	3,60	-0,04	20,63	0,00	0,00	21,08	0,00	21,08	-	68,45	0,00	1,41			1,37
30.05.14	24,00	*	86,63	67,29	19,34	68,48	68,12	0,36	7,30	3,60	-0,04	20,51	0,00	0,00	20,95	0,00	20,95	-	67,92	0,00	1,39			1,36
31.05.14	24,00	*	86,17	67,33	18,84	67,91	67,41	0,49	7,30	3,60	-0,02	20,00	0,00	0,00	20,42	0,00	20,42	-	67,16	0,00	1,34			1,32
01.06.14	24,00	*	88,91	67,09	21,83	67,75	67,30	0,45	7,30	3,60	-0,02	22,98	0,00	0,00	23,46	0,00	23,46	-	66,91	0,00	1,54			1,52
02.06.14	24,00	*	86,96	66,84	20,12	67,64	67,17	0,47	7,30	3,60	-0,02	21,23	0,00	0,00	21,67	0,00	21,67	-	66,86	0,00	1,42			1,40
03.06.14	24,00	*	86,26	66,70	19,56	67,51	67,05	0,47	7,30	3,60	-0,02	20,70	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13	-	66,71	0,00	1,38			1,36
04.06.14	24,00	*	85,03	66,53	18,50	67,70	67,21	0,48	7,30	3,60	-0,02	19,59	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	-	66,97	0,00	1,31			1,29
05.06.14	24,00	*	85,37	69,03	16,34	67,53	67,07	0,47	7,30	3,60	-0,02	17,44	0,00	0,00	17,81	0,00	17,81	-	66,80	0,00	1,17			1,14
06.06.14	24,00	*	83,80	67,60	16,20	67,35	66,89	0,46	7,30	3,60	-0,03	17,31	0,00	0,00	17,67	0,00	17,67	-	66,61	0,00	1,15			1,13
07.06.14	24,00	*	83,75	67,70	16,05	67,32	66,87	0,44	7,30	3,60	-0,03	17,16	0,00	0,00	17,52	0,00	17,52	-	66,52	0,00	1,14			1,12
08.06.14	24,00	*	84,05	68,68	15,37	67,79	67,31	0,48	7,30	3,60	-0,03	16,50	0,00	0,00	16,85	0,00	16,85	-	67,08	0,00	1,11			1,08
09.06.14	24,00	*	84,93	68,45	16,48	67,20	66,68	0,51	7,30	3,60	-0,02	17,56	0,00	0,00	17,93	0,00	17,93	-	66,63	0,00	1,17			1,15
10.06.14	24,00	*	83,89	68,70	15,19	67,61	67,16	0,45	7,30	3,60	-0,02	16,30	0,00	0,00	16,64	0,00	16,64	-	66,72	0,00	1,09			1,06
11.06.14	24,00	*	82,86	67,21	15,65	67,73	67,26	0,47	7,30	3,60	-0,02	16,58	0,00	0,00	16,92	0,00	16,92	-	67,10	0,00	1,11			1,10
12.06.14	24,00	*	82,96	67,24	15,72	69,10	68,74	0,36	7,30	3,60	-0,03	16,63	0,00	0,00	16,99	0,00	16,99	-	68,72	0,00	1,14			1,12
13.06.14	24,00	*	81,45	67,27	14,18	68,89	68,55	0,34	7,30	3,60	-0,02	15,03	0,00	0,00	15,36	0,00	15,36	-	68,45	0,00	1,03			1,01
14.06.14	24,00	*	81,95	65,62	16,33	68,80	68,43	0,37	7,30	3,60	-0,02	17,20	0,00	0,00	17,57	0,00	17,57	-	68,45	0,00	1,18			1,15
15.06.14	24,00	*	85,56	66,16	19,40	68,79	68,44	0,35	7,30	3,60	-0,03	20,34	0,00	0,00	20,78	0,00	20,78	-	68,40	0,00	1,39			1,37
16.06.14	24,00	*	84,16	66,84	17,32	68,97	68,62	0,36	7,30	3,60	-0,03	18,22	0,00	0,00	18,62	0,00	18,62	-	68,59	0,00	1,25			1,23
17.06.14	24,00	*	85,85	66,70	19,15	69,02	68,64	0,38	7,30	3,60	-0,03	20,10	0,00	0,00	20,53	0,00	20,53	-	68,65	0,00	1,38			1,35
18.06.14	24,00	*	85,66	65,60	20,06	68,91	68,52	0,39	7,30	3,60	-0,02	20,98	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	-	68,53	0,00	1,44			1,41
19.06.14	24,00	*	82,97	64,98	18,00	68,74	68,36	0,37	7,30	3,60	-0,03	18,93	0,00	0,00	19,33	0,00	19,33	-	68,33	0,00	1,29			1,27
20.06.14	24,00	*	80,43	64,93	15,50	69,08	68,70	0,38	7,30	3,60	-0,02	16,36	0,00	0,00	16,72	0,00	16,72	-	68,68	0,00	1,12			1,10
21.06.14	24,00	*	82,84	66,20	16,64	69,08	68,71	0,36	7,30	3,60	-0,03	17,58	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96	-	68,65	0,00	1,21			1,18
22.06.14	24,00	*	84,28	65,86	18,42	69,05	68,71	0,34	7,30	3,60	-0,02	19,32	0,00	0,00	19,74	0,00	19,74	-	68,55	0,00	1,33			1,30
23.06.14	24,00	*	84,77	66,74	18,03	68,98	68,61	0,37	7,30	3,60	-0,03	18,96	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	68,60	0,00	1,30			1,28
Среднее	24,00	-	85,06	67,53	17,53	68,40	68,00	0,40	7,30	3,60	-0,03	18,56	-	-	18,96	-	18,96	-	67,87	-	1,26	-	-	1,23
Итого	744,00		2636,90	2093,42	543,48						-0,86	575,51	0,00	0,00	587,77	0,00	587,77	0,00			39,09	0,00	0,00	38,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.05.14 23:00	83037,92	59482,87	24589,60	0,00	25198,71	0,00	3467,76	-
	24.06.14 14:00	85730,31	61620,90	25176,63	0,00	25798,26	0,00	3606,77	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,63 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 132,72 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -8,45 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,42** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **720,49** куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 07 г.

Split by PDF Splitter