Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: ГВС

Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Шелгунова 41 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6069-ч(с)-0614.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6069 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 14,68

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2014 по 23.06.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.14	24,00		51,96	30,14	21,82	68,14	67,43	0,71	6,40	3,20	-0,12	24,02	0,00	0,00	24,53	0,00	24,53	-	67,95	0,00	1,63			1,51
25.05.14	24,00		55,99	30,00	25,99	68,07	67,36	0,71	6,40	3,20	-0,16	28,75	0,00	0,00	29,37	0,00	29,37	-	67,93	0,00	1,95			1,79
26.05.14	24,00		54,12	30,70	23,42	68,23	67,51	0,72	6,40	3,20	-0,13	25,75	0,00	0,00	26,31	0,00	26,31	-	68,11	0,00	1,76			1,62
27.05.14	24,00		55,93	31,46	24,47	68,25	67,55	0,70	6,40	3,20	-0,14	26,95	0,00	0,00	27,53	0,00	27,53	-	68,07	0,00	1,84			1,70
28.05.14	24,00		55,40	30,72	24,67	68,26	67,49	0,78	6,40	3,20	-0,14	27,19	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	68,11	0,00	1,85			1,71
29.05.14	24,00		51,31	28,60	22,71	67,91	67,13	0,78	6,40	3,20	-0,12	24,91	0,00	0,00	25,44	0,00	25,44	-	67,68	0,00	1,69			1,57
30.05.14	24,00		50,98	28,51	22,47	67,77	66,97	0,80	6,40	3,20	-0,12	24,66	0,00	0,00	25,18	0,00	25,18	-	67,56	0,00	1,67			1,55
31.05.14	24,00		52,15	28,54	23,61	68,12	67,31	0,81	6,40	3,20	-0,13	25,93	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	67,93	0,00	1,76			1,64
01.06.14	24,00		55,19	28,33	26,87	68,01	67,26	0,75	6,40	3,20	-0,16	29,70	0,00	0,00	30,33	0,00	30,33	-	67,79	0,00	2,01			1,85
02.06.14	24,00		52,52	28,28	24,23	67,94	67,13	0,81	6,40	3,20	-0,14	26,73	0,00	0,00	27,30	0,00	27,30	-	67,75	0,00	1,81			1,67
03.06.14	24,00		49,89	28,23	21,66	67,76	67,01	0,75	6,40	3,20	-0,10	23,65	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	-	67,48	0,00	1,60			1,49
04.06.14	24,00		50,69	28,04	22,65	67,97	67,20	0,78	6,40	3,20	-0,11	24,77	0,00	0,00	25,29	0,00	25,29	-	67,77	0,00	1,68			1,57
05.06.14	24,00		50,03	29,50	20,54	67,93	67,14	0,79	6,40	3,20	-0,09	22,27	0,00	0,00	22,74	0,00	22,74	-	67,80	0,00	1,51			1,42
06.06.14	24,00		51,61	28,69	22,92	67,75	66,96	0,79	6,40	3,20	-0,12	25,10	0,00	0,00	25,63	0,00	25,63	-	67,63	0,00	1,70			1,58
07.06.14	24,00		47,72	28,91	18,82	67,63	66,89	0,74	6,40	3,20	-0,08	20,35	0,00	0,00	20,77	0,00	20,77	-	67,42	0,00	1,37			1,30
08.06.14	24,00		51,40	29,32	22,08	68,11	67,31	0,80	6,40	3,20	-0,11	24,09	0,00	0,00	24,60	0,00	24,60	-	68,00	0,00	1,64			1,53
09.06.14	24,00		50,60	28,67	21,93	67,62	66,76	0,86	6,40	3,20	-0,11	23,94	0,00	0,00	24,45	0,00	24,45	-	67,60	0,00	1,62			1,51
10.06.14	24,00		50,13	29,52	20,61	67,96	67,23	0,73	6,40	3,20	-0,09	22,41	0,00	0,00	22,89	0,00	22,89	-	67,72	0,00	1,52			1,43
11.06.14	24,00		50,56	28,91	21,65	67,69	66,91	0,78	6,40	3,20	-0,12	23,87	0,00	0,00	24,38	0,00	24,38	-	67,50	0,00	1,61			1,49
12.06.14	24,00		49,03	28,77	20,26	68,13	67,35	0,79	6,40	3,20	-0,11	22,31	0,00	0,00	22,79	0,00	22,79	-	67,93	0,00	1,52			1,41
13.06.14	24,00		48,58	28,71	19,87	67,92	67,16	0,75	6,40	3,20	-0,10	21,75	0,00	0,00	22,21	0,00	22,21	-	67,68	0,00	1,47			1,38
14.06.14	24,00		47,02	27,73	19,29	67,83	67,01	0,82	6,40	3,20	-0,08	20,92	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	67,65	0,00	1,42			1,33
15.06.14	24,00		50,40	27,74	22,66	67,82	67,03	0,79	6,40	3,20	-0,10	24,62	0,00	0,00	25,14	0,00	25,14	-	67,61	0,00	1,67			1,56
16.06.14	24,00		51,70	28,03	23,67	68,02	67,24	0,79	6,40	3,20	-0,11	25,70	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	-	67,83	0,00	1,74			1,64
17.06.14	24,00		50,40	27,90	22,50	68,09	67,29	0,80	6,40	3,20	-0,10	24,44	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	-	67,86	0,00	1,66			1,56
18.06.14	24,00		49,30	27,21	22,09	67,99	67,15	0,84	6,40	3,20	-0,10	24,00	0,00	0,00	24,51	0,00	24,51	-	67,75	0,00	1,63			1,53
19.06.14	24,00		49,05	26,75	22,30	67,82	66,99	0,83	6,40	3,20	-0,10	24,19	0,00	0,00	24,70	0,00	24,70	-	67,59	0,00	1,64			1,54
20.06.14	24,00		47,77	26,87	20,90	68,12	67,28	0,84	6,40	3,20	-0,09	22,65	0,00	0,00	23,13	0,00	23,13	-	67,88	0,00	1,54			1,45
21.06.14	24,00		49,61	27,65	21,96	68,13	67,32	0,81	6,40	3,20	-0,10	23,92	0,00	0,00	24,43	0,00	24,43	-	67,89	0,00	1,63			1,52
22.06.14	24,00		51,79	27,46	24,32	68,13	67,35	0,78	6,40	3,20	-0,13	26,67	0,00	0,00	27,24	0,00	27,24	-	67,89	0,00	1,81			1,68
23.06.14	24,00		50,22	27,87	22,35	68,07	67,24	0,83	6,40	3,20	-0,11	24,39	0,00	0,00	24,91	0,00	24,91	-	67,88	0,00	1,66			1,55
Среднее	24,00	-	51,07	28,64	22,43	67,97	67,19	0,78	6,40	3,20	-0,11	24,54	-	-	25,06	-	25,06	-	67,78	-	1,66	-	-	1,55
Итого	744,00		1583,04	887,76	695,28						-3,51	760,60	0,00	0,00	776,79	0,00	776,79	0,00			51,60	0,00	0,00	48,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	23.05.14 23:00	79038,24	52387,20	29917,25	0,00	30629,90	0,00	3572,55	-
	24.06.14 16:00	80655,77	53295,97	30692,34	0,00	31421,49	0,00	3621,57	-

Период расчета по среднему: 7 суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,86 Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 175,40 куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 14,68 °С = -11,17 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,78** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **952,19** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «1» 07 14 г.

Split by PDF Splitter