Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14799 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 | Txв, гр.С= 7,64

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: ПРЭМ-1 40 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: КТПТР-05 | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: ПРЭМ-1 32 | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: ТПТ-15-2 | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1, т | M2, т | dM, т | T1, C | T2, C | dT, C | P1 гк/см2 | P2 гк/см2 | Qотопл Гкал | M3, т | M4, т | dM, т | V3 м.куб | V4 м.куб. | dVгвс м.куб. | Vподп м.куб | T3, C | T4, C | Qгвс общ. Гкал | Qгвс изл. Гкал | Qтех.гвс Гкал. | Qобщ.от+гвс Гкал. |
| 24.04.14 | 24,00 | | 158,52 | 126,88 | 31,64 | 64,39 | 38,54 | 25,85 | 5,00 | 4,00 | 3,23 | 32,41 | 0,00 | 0,00 | 33,03 | 0,00 | 33,03 | - | 64,35 | 0,00 | 2,09 | | | 5,32 |
| 25.04.14 | 24,00 | | 158,46 | 129,70 | 28,77 | 64,30 | 38,59 | 25,71 | 5,00 | 4,00 | 3,23 | 29,79 | 0,00 | 0,00 | 30,36 | 0,00 | 30,36 | - | 64,05 | 0,00 | 1,91 | | | 5,19 |
| 26.04.14 | 24,00 | | 161,41 | 129,39 | 32,02 | 64,22 | 38,96 | 25,27 | 5,00 | 4,00 | 3,23 | 32,82 | 0,00 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 33,45 | - | 64,06 | 0,00 | 2,10 | | | 5,33 |
| 27.04.14 | 24,00 | | 164,85 | 129,25 | 35,61 | 64,43 | 39,56 | 24,88 | 5,00 | 4,00 | 3,17 | 36,42 | 0,00 | 0,00 | 37,12 | 0,00 | 37,12 | - | 64,32 | 0,00 | 2,34 | | | 5,51 |
| 28.04.14 | 24,00 | | 162,19 | 129,31 | 32,88 | 64,56 | 39,82 | 24,74 | 5,00 | 4,00 | 3,15 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 34,40 | 0,00 | 34,40 | - | 64,43 | 0,00 | 2,17 | | | 5,32 |
| 29.04.14 | 24,00 | | 158,68 | 128,97 | 29,71 | 64,59 | 40,00 | 24,59 | 5,00 | 4,00 | 3,12 | 30,59 | 0,00 | 0,00 | 31,18 | 0,00 | 31,18 | - | 64,47 | 0,00 | 1,97 | | | 5,09 |
| 30.04.14 | 24,00 | | 158,83 | 128,45 | 30,38 | 64,46 | 39,24 | 25,22 | 5,00 | 4,00 | 3,19 | 31,25 | 0,00 | 0,00 | 31,85 | 0,00 | 31,85 | - | 64,38 | 0,00 | 2,01 | | | 5,20 |
| 01.05.14 | 24,00 | | 158,64 | 128,89 | 29,75 | 64,14 | 38,58 | 25,55 | 5,00 | 4,00 | 3,24 | 30,63 | 0,00 | 0,00 | 31,22 | 0,00 | 31,22 | - | 64,09 | 0,00 | 1,96 | | | 5,20 |
| 02.05.14 | 24,00 | | 157,53 | 129,28 | 28,26 | 64,28 | 37,94 | 26,34 | 5,00 | 4,00 | 3,35 | 29,14 | 0,00 | 0,00 | 29,70 | 0,00 | 29,70 | - | 64,15 | 0,00 | 1,87 | | | 5,22 |
| 03.05.14 | 24,00 | | 157,99 | 128,80 | 29,19 | 64,05 | 37,97 | 26,08 | 5,00 | 4,00 | 3,31 | 30,09 | 0,00 | 0,00 | 30,66 | 0,00 | 30,66 | - | 63,92 | 0,00 | 1,92 | | | 5,23 |
| 04.05.14 | 24,00 | | 160,29 | 126,03 | 34,26 | 64,09 | 37,90 | 26,19 | 5,00 | 4,00 | 3,25 | 35,14 | 0,00 | 0,00 | 35,81 | 0,00 | 35,81 | - | 63,94 | 0,00 | 2,25 | | | 5,50 |
| 05.05.14 | 24,00 | | 158,21 | 127,52 | 30,69 | 64,33 | 38,08 | 26,25 | 5,00 | 4,00 | 3,30 | 31,57 | 0,00 | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 32,18 | - | 64,18 | 0,00 | 2,03 | | | 5,32 |
| 06.05.14 | 24,00 | | 159,49 | 126,40 | 33,09 | 64,13 | 37,46 | 26,67 | 5,00 | 4,00 | 3,32 | 33,95 | 0,00 | 0,00 | 34,59 | 0,00 | 34,59 | - | 63,99 | 0,00 | 2,17 | | | 5,49 |
| 07.05.14 | 24,00 | | 157,13 | 126,37 | 30,77 | 64,43 | 37,72 | 26,71 | 5,00 | 4,00 | 3,32 | 31,63 | 0,00 | 0,00 | 32,24 | 0,00 | 32,24 | - | 64,30 | 0,00 | 2,03 | | | 5,36 |
| 08.05.14 | 24,00 | | 158,02 | 126,12 | 31,90 | 63,89 | 37,44 | 26,45 | 5,00 | 4,00 | 3,28 | 32,76 | 0,00 | 0,00 | 33,38 | 0,00 | 33,38 | - | 63,83 | 0,00 | 2,09 | | | 5,38 |
| 09.05.14 | 24,00 | | 158,08 | 127,02 | 31,06 | 64,28 | 38,12 | 26,16 | 5,00 | 4,00 | 3,27 | 31,91 | 0,00 | 0,00 | 32,52 | 0,00 | 32,52 | - | 64,24 | 0,00 | 2,05 | | | 5,32 |
| 10.05.14 | 24,00 | | 158,16 | 129,32 | 28,85 | 64,38 | 39,62 | 24,75 | 5,00 | 4,00 | 3,15 | 29,72 | 0,00 | 0,00 | 30,29 | 0,00 | 30,29 | - | 64,29 | 0,00 | 1,91 | | | 5,06 |
| 11.05.14 | 24,00 | | 158,51 | 125,95 | 32,56 | 64,24 | 39,46 | 24,78 | 5,00 | 4,00 | 3,07 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 34,10 | 0,00 | 34,10 | - | 64,19 | 0,00 | 2,15 | | | 5,21 |
| 12.05.14 | 24,00 | | 145,93 | 116,21 | 29,71 | 66,60 | 51,10 | 15,50 | 5,00 | 4,00 | 1,75 | 30,73 | 0,00 | 0,00 | 31,36 | 0,00 | 31,36 | - | 66,44 | 0,00 | 2,04 | | | 3,79 |
| Среднее | 24,00 | - | 158,47 | 127,36 | 31,11 | 64,41 | 39,27 | 25,14 | 5,00 | 4,00 | 3,16 | 31,99 | - | - | 32,60 | - | 32,60 | - | 64,30 | - | 2,06 | - | - | 5,21 |
| Итого | 456,00 | | 3010,93 | 2419,83 | 591,10 | | | | | | 59,98 | 607,74 | 0,00 | 0,00 | 619,43 | 0,00 | 619,43 | 0,00 | | | 39,07 | 0,00 | 0,00 | 99,05 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Qобщ.от+гвс (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 25.04.14 10:00 | 38992,84 | 30748,15 | 9792,06 | 0,00 | 10025,37 | 0,00 | 1508,02 | |
| | 17.05.14 17:00 | 42577,77 | 33647,92 | 10499,03 | 0,00 | 10746,10 | 0,00 | 1611,74 | |

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору: 23.04.

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -4,52 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **94,53** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **619,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.