Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 101-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14799 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qгвс общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	29,23	0,00	0,00	29,84	0,00	29,84	-	66,71	0,00	1,95			1,95
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	31,28	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	-	65,51	0,00	2,05			2,05
15.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	30,95	0,00	0,00	31,57	0,00	31,57	-	65,84	0,00	2,04			2,04
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	30,77	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	-	66,69	0,00	2,05			2,05
17.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	30,65	0,00	0,00	31,28	0,00	31,28	-	66,52	0,00	2,04			2,04
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	34,16	0,00	0,00	34,87	0,00	34,87	-	66,80	0,00	2,28			2,28
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	29,34	0,00	0,00	29,95	0,00	29,95	-	67,08	0,00	1,97			1,97
20.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	28,40	0,00	0,00	28,99	0,00	28,99	-	67,03	0,00	1,90			1,90
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,34	0,00	0,00	26,88	0,00	26,88	-	66,80	0,00	1,76			1,76
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,81	0,00	0,00	27,36	0,00	27,36	-	66,86	0,00	1,79			1,79
23.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,66	0,00	0,00	27,22	0,00	27,22	-	66,82	0,00	1,78			1,78
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	29,51	-	-	30,11	-	30,11	-	66,61	-	1,96	-	-	1,96
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	324,59	0,00	0,00	331,25	0,00	331,25	0,00			21,61	0,00	0,00	21,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	17.05.14 17:00	42577,77	33647,92	10499,03	0,00	10746,10	0,00	1611,74	-
	23.05.14 23:00	43637,07	34534,27	10679,97	0,00	10930,78	0,00	1625,70	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~21,61~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **331,25** куб.м.

10,66 – 3,46 = 18,15
изл 18,15

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.