Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 103 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206091 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	86,43	68,94	17,49	64,94	38,83	26,11	7,00	5,00	1,86	16,55	-	-	16,86	-	-	-	64,92	-	1,08			2,94
25.04.14	24,00	-	90,04	70,34	19,70	64,88	38,87	26,01	7,00	5,00	1,88	19,06	-	-	19,42	-	-	-	64,68	-	1,23			3,11
26.04.14	24,00	-	89,32	70,31	19,01	64,74	38,88	25,86	7,00	5,00	1,88	18,08	-	-	18,43	-	-	-	64,58	-	1,17			3,05
27.04.14	24,00	-	90,18	70,31	19,87	64,92	39,43	25,49	7,00	5,00	1,86	18,88	-	-	19,23	-	-	-	64,81	-	1,22			3,08
28.04.14	24,00	-	89,22	70,17	19,05	65,09	39,76	25,33	7,00	5,00	1,84	18,05	-	-	18,39	-	-	-	64,96	-	1,17			3,02
29.04.14	24,00	-	89,17	69,93	19,24	65,17	40,06	25,11	7,00	5,00	1,83	18,25	-	-	18,59	-	-	-	65,10	-	1,19			3,01
30.04.14	24,00	-	88,62	69,78	18,84	64,97	39,46	25,51	7,00	5,00	1,85	17,83	-	-	18,17	-	-	-	64,91	-	1,16			3,00
01.05.14	24,00	-	87,21	69,93	17,28	64,67	38,82	25,85	7,00	5,00	1,88	16,24	-	-	16,55	-	-	-	64,64	-	1,05			2,93
02.05.14	24,00	-	88,32	70,10	18,22	64,82	38,20	26,62	7,00	5,00	1,94	17,15	-	-	17,46	-	-	-	64,68	-	1,11			3,05
03.05.14	24,00	-	87,96	69,87	18,09	64,63	38,13	26,50	7,00	5,00	1,91	17,12	-	-	17,43	-	-	-	64,56	-	1,11			3,02
04.05.14	24,00	-	87,15	68,50	18,65	64,63	38,08	26,55	7,00	5,00	1,89	17,67	-	-	17,98	-	-	-	64,49	-	1,14			3,02
05.05.14	24,00	-	86,79	69,29	17,50	64,91	38,41	26,50	7,00	5,00	1,90	16,52	-	-	16,82	-	-	-	64,77	-	1,07			2,97
06.05.14	24,00	-	87,84	68,77	19,07	64,66	37,82	26,84	7,00	5,00	1,91	18,06	-	-	18,42	-	-	-	64,45	-	1,17			3,08
07.05.14	24,00	-	85,71	68,69	17,02	64,95	37,90	27,05	7,00	5,00	1,92	16,04	-	-	16,33	-	-	-	64,76	-	1,04			2,96
08.05.14	24,00	-	87,83	68,51	19,32	64,45	37,65	26,80	7,00	5,00	1,90	18,28	-	-	18,63	-	-	-	64,38	-	1,18			3,08
09.05.14	24,00	-	86,94	69,07	17,87	64,80	38,30	26,50	7,00	5,00	1,89	16,91	-	-	17,21	-	-	-	64,76	-	1,10			2,99
10.05.14	24,00	-	87,45	70,16	17,29	64,93	39,32	25,61	7,00	5,00	1,86	16,28	-	-	16,57	-	-	-	64,88	-	1,06			2,92
11.05.14	24,00	-	86,90	68,25	18,65	64,80	39,15	25,65	7,00	5,00	1,82	17,59	-	-	17,91	-	-	-	64,76	-	1,14			2,96
12.05.14	24,00	-	80,92	63,09	17,83	67,32	44,23	23,09	7,00	5,00	1,53	16,81	-	-	17,17	-	-	-	67,24	-	1,13			2,66
Среднее	24,00	-	87,58	69,16	18,42	64,96	39,02	25,95	7,00	5,00	1,86	17,44	-	-	17,77	-	-	-	64,86	-	1,13	-	-	2,99
Итого	456,00		1664,00	1314,01	349,99						35,35	331,37	0,00	0,00	337,57	0,00	0,00	0,00			21,51	0,00	0,00	56,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -2,67 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **54,18** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2»06 14 г.