Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 105-2 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ТЭЦ ГОЗ Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,0 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс= 0,0673
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	80,40	64,34	16,06	62,56	38,07	24,49	7,00	5,00	1,49	17,50	-	-	17,81	-	-	-	62,45	-	1,10			2,58
02.05.14	24,00	-	83,40	64,02	19,38	62,64	37,65	24,99	7,00	5,00	1,51	20,83	-	-	21,22	-	-	-	62,44	-	1,30			2,82
03.05.14	24,00	-	80,65	64,13	16,52	62,44	37,59	24,85	7,00	5,00	1,51	17,95	-	-	18,26	-	-	-	62,27	-	1,12			2,63
04.05.14	24,00	-	80,43	63,20	17,23	62,38	37,49	24,89	7,00	5,00	1,49	18,60	-	-	18,95	-	-	-	62,16	-	1,16			2,65
05.05.14	24,00	-	81,15	63,87	17,28	62,76	37,68	25,08	7,00	5,00	1,52	18,67	-	-	19,00	-	-	-	62,51	-	1,17			2,69
06.05.14	24,00	-	81,29	63,66	17,63	62,45	37,14	25,31	7,00	5,00	1,52	19,05	-	-	19,39	-	-	-	62,25	-	1,19			2,71
07.05.14	24,00	-	80,44	63,24	17,20	62,71	37,26	25,45	7,00	5,00	1,53	18,54	-	-	18,89	-	-	-	62,52	-	1,16			2,69
08.05.14	24,00	-	80,88	63,34	17,54	62,21	37,02	25,19	7,00	5,00	1,51	18,94	-	-	19,26	-	-	-	62,07	-	1,18			2,69
09.05.14	24,00	-	80,42	63,79	16,63	62,70	37,83	24,87	7,00	5,00	1,50	17,99	-	-	18,33	-	-	-	62,56	-	1,13			2,63
10.05.14	24,00	-	80,66	64,30	16,36	62,93	38,84	24,09	7,00	5,00	1,46	17,77	-	-	18,10	-	-	-	62,77	-	1,12			2,58
11.05.14	24,00	-	81,87	62,78	19,09	62,84	38,68	24,16	7,00	5,00	1,43	20,50	-	-	20,88	-	-	-	62,73	-	1,29			2,72
12.05.14	24,00	-	78,24	61,10	17,14	64,92	39,00	25,92	7,00	5,00	1,50	18,52	-	-	18,87	-	-	-	64,86	-	1,20			2,70
Среднее	24,00	-	80,82	63,48	17,34	62,80	37,85	24,94	7,00	5,00	1,50	18,74	-	-	19,08	-	-	-	62,63	-	1,17	-	-	2,67
Итого	288,00		969,83	761,77	208,06						17,97	224,86	0,00	0,00	228,96	0,00	0,00	0,00			14,09	0,00	0,00	32,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал; Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м; _____ /_____/
Период расчета по договору: печать теплоотделения
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = ~~1,59~~ -1,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~30,47~~ 30,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.
печать энергосбыта