Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 105-2 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,60	-	-	16,93	-	-	-	64,20	-	1,07			1,07
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,03	-	-	19,36	-	-	-	62,51	-	1,19			1,19
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,19	-	-	19,55	-	-	-	63,28	-	1,22			1,22
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,74	-	-	20,09	-	-	-	63,83	-	1,26			1,26
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,66	-	-	20,05	-	-	-	63,77	-	1,25			1,25
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	21,51	-	-	21,89	-	-	-	64,14	-	1,38			1,38
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,56	-	-	15,86	-	-	-	64,57	-	1,00			1,00
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,29	-	-	15,59	-	-	-	64,55	-	0,99			0,99
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,63	-	-	15,92	-	-	-	64,36	-	1,01			1,01
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,94	-	-	16,22	-	-	-	64,41	-	1,03			1,03
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,18	-	-	16,49	-	-	-	64,45	-	1,05			1,05
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,67	-	-	18,00	-	-	-	64,01	-	1,13	-	-	1,13
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	194,33	0,00	0,00	197,95	0,00	0,00	0,00			12,44	0,00	0,00	12,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~12,44~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

10,66 -2,07 10,37

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать теплоснабжения

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.
печать энергосбыта