

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Телефон:
 Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтарифная открытая

Узел учета: СЦО
 Код УУТЗ:
 Рассматривать совместно с УУТЗ:
 график: 15/0/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: СТП943-14806-(С)-0514.txt
 Вычислитель: СТП-943 № 14806 Режим (схема): 0/7
 Подать.тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Qотг.пот.= Qотг.пот.= 0,089
 Обрат.тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax= Qотг.пот.= 0,089
 Тр.-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Qотг.пот.= 0,089
 Тр.-цирк. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax= Qотг.пот.= 0,089
 Тр.подпитки(V5): расходомер: Q=M1*(P1-nxv)+M2*(P2-nxv) Qотг.пот.= Qотг.пот.= 0,089
 расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(P1-nxv)+M2*(P2-nxv) лето: Q=M1*(P1-nxv)+M2*(P2-nxv)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qотг.пот.= 0,089
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qотг.пот.= 0,089
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Qотг.пот.= 0,089
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014 Qотг.пот.= 0,089

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплопотреб-			
		HC	M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	F1, т/сут	F2, т/сут	Qотг.общ, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м.куб	V4, м.куб	dVгвс, м.куб	Vподп, м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.гвс, Гкал	
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	29,55	0,00	0,00	30,15	0,00	30,15	-	66,24	0,00	1,96	-	1,96
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	29,44	0,00	0,00	30,02	0,00	30,02	-	64,97	0,00	1,91	-	1,91
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	29,80	0,00	0,00	30,39	0,00	30,39	-	65,29	0,00	1,95	-	1,95
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	27,39	0,00	0,00	27,94	0,00	27,94	-	66,00	0,00	1,81	-	1,81
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	27,47	0,00	0,00	28,03	0,00	28,03	-	65,91	0,00	1,81	-	1,81
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	29,08	0,00	0,00	29,67	0,00	29,67	-	66,22	0,00	1,93	-	1,93
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	31,79	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44	-	66,70	0,00	2,12	-	2,12
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,90	0,00	0,00	27,45	0,00	27,45	-	66,59	0,00	1,79	-	1,79
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	24,87	0,00	0,00	25,38	0,00	25,38	-	66,37	0,00	1,65	-	1,65
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,08	0,00	0,00	26,62	0,00	26,62	-	66,41	0,00	1,73	-	1,73
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	24,09	0,00	0,00	24,58	0,00	24,58	-	66,30	0,00	1,60	-	1,60
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	27,85	0,00	0,00	28,42	0,00	28,42	-	66,09	0,00	1,84	-	1,84
Итого	264,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	306,46	0,00	0,00	312,67	0,00	312,67	-	20,25	0,00	0,00	-	0,00
Показания счетчиков на момент снятия данных:		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(M3)	V4(M3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Тр.аб. ч														
		16.05.14 17:00	46126,05	37348,81	8191,64	0,00	8379,38	0,00	1560,92	-													
		23.05.14 23:00	47385,21	38412,34	8391,37	0,00	8583,19	0,00	1576,68	-													

Период расчета по среднему: Гкал; куб.м;
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоснабителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: 0 °С = 0,00 Гкал;
 Период превышения t2: 10,66 °С = 3,204 Гкал;
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок: 16,98 Гкал;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 312,67 куб.м;
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок: 16,98 куб.м.

ЗАО "ДомТелеком"
 ДИРЕКТОР

ГУП "ТЭК СПб"
 печать энергосбыта
 Филиал "Энергосбыт"
 Управляющий приборного учета
 Отдел эксплуатационный КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 2.06 » г.