Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 111 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до 15.05.2016 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00		172,43	148,51	23,92	65,98	42,93	23,05	7,20	3,90	3,67	20,42	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	65,85	0,00	1,35			5,01
25.04.14	24,00		173,37	149,51	23,86	65,95	43,02	22,93	7,20	3,90	3,75	19,27	0,00	0,00	19,65	0,00	19,65	-	65,60	0,00	1,26			5,01
26.04.14	24,00	*	36,85	30,25	6,60	66,15	43,72	22,44	7,20	3,90	0,75	5,62	0,00	0,00	5,73	0,00	5,73	-	66,07	0,00	0,37			1,12
27.04.14	24,00		178,78	150,92	27,86	65,92	43,75	22,17	7,20	3,90	3,64	23,57	0,00	0,00	24,05	0,00	24,05	-	65,84	0,00	1,55			5,19
28.04.14	24,00		175,97	152,08	23,90	66,10	44,04	22,06	7,20	3,90	3,61	20,16	0,00	0,00	20,57	0,00	20,57	-	66,03	0,00	1,33			4,95
29.04.14	24,00		174,53	152,73	21,79	66,16	44,24	21,93	7,20	3,90	3,59	18,40	0,00	0,00	18,77	0,00	18,77	-	66,07	0,00	1,22			4,80
30.04.14	24,00		174,17	151,90	22,27	65,98	43,79	22,20	7,20	3,90	3,61	18,90	0,00	0,00	19,29	0,00	19,29	-	65,92	0,00	1,25			4,85
01.05.14	24,00		174,78	152,53	22,25	65,72	43,28	22,44	7,20	3,90	3,65	19,00	0,00	0,00	19,38	0,00	19,38	-	65,69	0,00	1,25			4,90
02.05.14	24,00		173,14	152,45	20,69	65,93	42,94	23,00	7,20	3,90	3,72	17,64	0,00	0,00	17,99	0,00	17,99	-	65,72	0,00	1,16			4,88
03.05.14	24,00		174,31	152,04	22,26	65,70	42,70	23,00	7,20	3,90	3,73	18,84	0,00	0,00	19,21	0,00	19,21	-	65,62	0,00	1,24			4,97
04.05.14	24,00		176,30	150,90	25,41	65,64	42,69	22,96	7,20	3,90	3,71	21,85	0,00	0,00	22,29	0,00	22,29	-	65,49	0,00	1,43			5,14
05.05.14	24,00		174,93	151,86	23,07	65,99	42,86	23,12	7,20	3,90	3,75	19,70	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	65,80	0,00	1,30			5,05
06.05.14	24,00		173,76	151,41	22,35	65,79	42,42	23,37	7,20	3,90	3,78	18,90	0,00	0,00	19,27	0,00	19,27	-	65,58	0,00	1,24			5,02
07.05.14	24,00		173,99	150,66	23,33	66,04	42,62	23,42	7,20	3,90	3,76	20,04	0,00	0,00	20,44	0,00	20,44	-	65,89	0,00	1,32			5,08
08.05.14	24,00		173,24	150,81	22,43	65,53	42,38	23,15	7,20	3,90	3,72	19,15	0,00	0,00	19,53	0,00	19,53	-	65,45	0,00	1,25			4,97
09.05.14	24,00		174,01	152,00	22,01	65,84	43,00	22,85	7,20	3,90	3,70	18,75	0,00	0,00	19,12	0,00	19,12	-	65,74	0,00	1,23			4,93
10.05.14	24,00		176,56	153,18	23,38	65,91	43,74	22,17	7,20	3,90	3,63	19,99	0,00	0,00	20,39	0,00	20,39	-	65,86	0,00	1,32			4,95
11.05.14	24,00		175,89	151,19	24,70	65,80	43,70	22,11	7,20	3,90	3,59	21,07	0,00	0,00	21,49	0,00	21,49	-	65,91	0,00	1,39			4,98
12.05.14	24,00		159,30	138,95	20,34	68,55	57,86	10,69	7,20	3,90	1,62	18,68	0,00	0,00	19,09	0,00	19,09	-	68,60	0,00	1,28			2,90
Среднее	24,00	-	166,65	144,41	22,23	66,04	43,98	22,05	7,20	3,90	3,42	18,94	-	-	19,33	-	19,33	-	65,93	-	1,25	-	-	4,67
Итого	456,00		3166,30	2743,88	422,42						64,97	359,95	0,00	0,00	367,19	0,00	367,19	0,00			23,74	0,00	0,00	88,71

62,47т устраиш

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 08:00	84285,57	70566,05	7401,17	0,00	7572,58	0,00	3401,32	-
	16.05.14 18:00	87987,31	73781,61	7823,97	0,00	8003,97	0,00	3493,24	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = ~~3,23~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~85,48~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **367,19** куб.м.

-2,75

85,86

ч 20,57

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

2125 ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«2» 06 14 г.