Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 111 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15831 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до 15.05.2016 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	18,67	0,00	0,00	19,07	0,00	19,07	-	68,50	0,00	1,28			1,28
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	18,22	0,00	0,00	18,60	0,00	18,60	-	67,10	0,00	1,22			1,22
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	19,30	0,00	0,00	19,71	0,00	19,71	-	67,52	0,00	1,30			1,30
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	17,85	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	-	68,43	0,00	1,22			1,22
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	20,93	0,00	0,00	21,38	0,00	21,38	-	68,24	0,00	1,43			1,43
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	23,08	0,00	0,00	23,58	0,00	23,58	-	68,51	0,00	1,58			1,58
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	20,19	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63	-	68,83	0,00	1,39			1,39
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	22,82	0,00	0,00	23,32	0,00	23,32	-	68,82	0,00	1,57			1,57
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	18,41	0,00	0,00	18,81	0,00	18,81	-	68,46	0,00	1,26			1,26
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	16,60	0,00	0,00	16,96	0,00	16,96	-	68,33	0,00	1,13			1,13
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	17,23	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	-	68,37	0,00	1,18			1,18
Среднее	24,00	-	-	-	-				7,20	3,90	-	19,39	-	-	19,81	-	19,81	-	68,28	-	1,33	-	-	1,33
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	213,31	0,00	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00			14,58	0,00	0,00	14,58

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	16.05.14 18:00	87987,31	73781,61	7823,97	0,00	8003,97	0,00	3493,24	-
	23.05.14 23:00	89099,90	74744,47	7968,79	0,00	8151,93	0,00	3503,77	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~14,58~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 217,90 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2»06 14 г.