Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 111 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10250 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до 11.05.2016 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 50 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	12,60	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	-	67,06	0,00	0,85			0,85
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	11,97	0,00	0,00	12,21	0,00	12,21	-	65,59	0,00	0,79			0,79
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	12,37	0,00	0,00	12,62	0,00	12,62	-	66,35	0,00	0,82			0,82
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	13,37	0,00	0,00	13,65	0,00	13,65	-	67,00	0,00	0,90			0,90
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	11,73	0,00	0,00	11,97	0,00	11,97	-	66,78	0,00	0,78			0,78
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	13,42	0,00	0,00	13,70	0,00	13,70	-	67,15	0,00	0,90			0,90
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	11,98	0,00	0,00	12,23	0,00	12,23	-	67,52	0,00	0,81			0,81
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	13,28	0,00	0,00	13,56	0,00	13,56	-	67,36	0,00	0,90			0,90
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	11,56	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	-	67,05	0,00	0,78			0,78
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	10,81	0,00	0,00	11,03	0,00	11,03	-	67,03	0,00	0,73			0,73
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	10,50	0,00	0,00	10,72	0,00	10,72	-	67,06	0,00	0,70			0,70
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,20	3,90	-	12,15	-	-	12,40	-	12,40	-	66,91	-	0,81	-	-	0,81
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	133,60	0,00	0,00	136,37	0,00	136,37	0,00			8,94	0,00	0,00	8,94

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	16.05.14 17:00	64123,42	20585,68	15899,01	0,00	16315,61	0,00	4629,44	-
	23.05.14 23:00	64765,67	21132,98	15986,45	0,00	16404,87	0,00	4636,03	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10,66 −1,92

0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~8,94~~ Гкал; 752

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **136,37** куб.м.

у 752

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.