Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 49 / СЦО Строит.Адрес: Бабушкина 49 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник ИЯП Фрунзе 3 Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208366-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208366 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) 0,36 лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	305,15	305,15	0,00	44,10	38,40	5,70	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
02.05.14	24,00	-	305,25	305,25	0,00	44,76	38,56	6,20	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,90
03.05.14	24,00	-	316,73	316,73	0,00	48,50	41,45	7,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,24
04.05.14	24,00	-	322,19	322,19	0,00	46,83	40,43	6,40	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,07
05.05.14	21,00	-	258,44	258,44	0,00	48,13	41,37	6,76	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,75
06.05.14	24,00	-	309,31	309,31	0,00	49,99	42,34	7,65	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
07.05.14	24,00	-	310,15	310,15	0,00	48,93	41,68	7,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
08.05.14	24,00	-	314,12	314,12	0,00	48,72	41,58	7,14	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,25
09.05.14	24,00	-	315,35	315,35	0,00	49,79	42,61	7,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,27
10.05.14	24,00	-	315,50	315,50	0,00	47,76	41,50	6,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,98
11.05.14	24,00	-	317,64	317,64	0,00	44,94	39,66	5,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,69
12.05.14	24,00	-	4,11	4,31	-0,20	34,99	32,84	2,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,01
Среднее	23,75	-	282,83	282,85	-0,02	46,45	40,20	6,25	7,00	5,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,88
Итого	285,00		3393,94	3394,14	-0,20						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	22,53

22,53

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,53** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.