Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 59 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208355
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208355-ч(с)-0514.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 7,64
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)											Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	56,40	56,40	0,00	62,80	37,88	24,92	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
25.04.14	24,00	-	56,97	56,97	0,00	62,92	37,97	24,95	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,42
26.04.14	24,00	-	57,05	57,05	0,00	62,83	38,12	24,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
27.04.14	24,00	-	57,41	57,41	0,00	63,26	38,71	24,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,41
28.04.14	24,00	-	59,03	59,03	0,00	63,88	39,41	24,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,45
29.04.14	24,00	-	60,86	60,86	0,00	64,23	40,12	24,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
30.04.14	24,00	-	60,66	60,66	0,00	63,21	39,16	24,05	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
01.05.14	24,00	-	60,27	60,27	0,00	62,37	38,04	24,33	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,47
02.05.14	24,00	-	59,40	59,40	0,00	62,31	37,28	25,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
03.05.14	24,00	-	59,67	59,67	0,00	63,46	37,82	25,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
04.05.14	24,00	-	59,26	59,26	0,00	63,74	37,84	25,90	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,53
05.05.14	24,00	-	58,79	58,79	0,00	63,57	37,74	25,83	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,52
06.05.14	24,00	-	57,14	57,14	0,00	62,49	36,41	26,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
07.05.14	24,00	-	56,62	56,62	0,00	62,78	36,51	26,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
08.05.14	24,00	-	57,06	57,06	0,00	62,39	36,45	25,94	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
09.05.14	24,00	-	57,69	57,69	0,00	62,89	37,04	25,85	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,49
10.05.14	24,00	-	58,22	58,22	0,00	63,62	38,16	25,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,48
11.05.14	24,00	-	57,92	57,92	0,00	63,74	38,59	25,15	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,46
12.05.14	24,00	-	5,09	5,11	-0,02	26,46	37,17	-10,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	24,00	-	55,55	55,55	0,00	61,21	37,92	23,29	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,39
Итого	456,00		1055,51	1055,53	-0,02						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~7,64 °C~~ 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,43** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.