Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 60 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,35	-	-	15,64	-	-	-	66,35	-	1,02			1,02
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,66	-	-	15,95	-	-	-	64,49	-	1,01			1,01
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,49	-	-	15,80	-	-	-	64,33	-	1,00			1,00
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,83	-	-	16,12	-	-	-	65,15	-	1,03			1,03
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,70	-	-	18,05	-	-	-	64,96	-	1,15			1,15
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,16	-	-	15,45	-	-	-	65,03	-	0,99			0,99
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,95	-	-	16,26	-	-	-	65,42	-	1,04			1,04
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,49	-	-	15,81	-	-	-	65,23	-	1,01			1,01
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,19	-	-	13,47	-	-	-	64,83	-	0,86			0,86
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,52	-	-	13,78	-	-	-	65,01	-	0,88			0,88
23.05.14			-	-	-	-	-	-			-						-							
Среднее	24,00	-	-	-	-				7,00	5,00	-	15,33	-	-	15,63	-	-	-	65,08	-	1,00	-	-	1,00
Итого	240,00		0,00	0,00	0,00						0,00	153,34	0,00	0,00	156,33	0,00	0,00	0,00			9,99	0,00	0,00	9,99

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,66 10,0 °С = -1,63 ~~0,00~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~9,99~~ 8,36 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ «2»06 14 г.