Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" 2-Нев.
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207233-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207233
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до __________
Txв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,348 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	95,57	95,57	0,00	61,87	36,94	24,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
02.05.14	24,00	-	89,82	89,82	0,00	61,88	35,61	26,27	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
03.05.14	24,00	-	90,43	90,43	0,00	62,96	36,03	26,93	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,44
04.05.14	24,00	-	89,88	89,88	0,00	63,23	35,91	27,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
05.05.14	24,00	-	89,22	89,22	0,00	63,06	35,54	27,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
06.05.14	24,00	-	86,81	86,81	0,00	62,00	34,55	27,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,38
07.05.14	24,00	-	86,10	86,10	0,00	62,27	34,55	27,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
08.05.14	24,00	-	86,69	86,69	0,00	61,87	34,33	27,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
09.05.14	24,00	-	87,40	87,40	0,00	62,37	34,88	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,40
10.05.14	24,00	-	88,12	88,12	0,00	63,12	36,01	27,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
11.05.14	24,00	-	87,57	87,57	0,00	63,19	36,33	26,86	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
12.05.14	24,00	-	9,59	7,54	2,05	28,23	35,82	-7,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,07
Среднее	24,00	-	82,27	82,10	0,17	59,67	35,54	24,13	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,20
Итого	288,00		987,20	985,15	2,05						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	26,46 ✓

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды – ~~7,64 °С~~ = ~~-0,02~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~26,44~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

26,46

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________________ /______________/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК ...
Филиал "Эне...
Управление при... учета
Отдел эксплуат...
ОТЧЁТ П...
«2» 06 14 г.