Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207145
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	104,02	79,95	24,07	66,27	41,05	25,22	7,00	5,00	1,90	25,70	-	-	26,21	-	-	-	66,46	-	1,71			3,61
25.04.14	24,00	-	104,58	80,01	24,57	66,26	41,29	24,97	7,00	5,00	1,91	25,89	-	-	26,42	-	-	-	66,33	-	1,72			3,63
26.04.14	24,00	-	108,06	80,78	27,28	66,06	41,45	24,61	7,00	5,00	1,86	29,29	-	-	29,87	-	-	-	66,23	-	1,94			3,80
27.04.14	24,00	-	111,41	81,54	29,87	66,22	42,08	24,14	7,00	5,00	1,86	31,43	-	-	32,07	-	-	-	66,41	-	2,09			3,95
28.04.14	24,00	-	107,46	81,76	25,70	66,38	42,35	24,03	7,00	5,00	1,88	26,97	-	-	27,51	-	-	-	66,53	-	1,79			3,67
29.04.14	24,00	-	105,51	81,98	23,53	66,49	42,70	23,79	7,00	5,00	1,89	24,44	-	-	24,93	-	-	-	66,67	-	1,63			3,52
30.04.14	24,00	-	106,58	81,45	25,13	66,25	41,71	24,54	7,00	5,00	1,92	26,19	-	-	26,70	-	-	-	66,48	-	1,74			3,67
01.05.14	24,00	-	107,84	81,79	26,05	65,97	40,91	25,06	7,00	5,00	1,98	27,05	-	-	27,60	-	-	-	66,18	-	1,79			3,77
02.05.14	24,00	-	107,25	81,72	25,53	66,17	40,60	25,57	7,00	5,00	2,05	26,16	-	-	26,69	-	-	-	66,29	-	1,73			3,78
03.05.14	24,00	-	107,69	81,47	26,22	65,95	40,58	25,37	7,00	5,00	2,03	26,68	-	-	27,19	-	-	-	66,18	-	1,77			3,80
04.05.14	24,00	-	107,67	80,72	26,95	65,84	40,72	25,12	7,00	5,00	2,00	27,42	-	-	27,96	-	-	-	65,96	-	1,81			3,80
05.05.14	24,00	-	106,94	81,38	25,56	66,24	40,96	25,28	7,00	5,00	2,01	26,20	-	-	26,76	-	-	-	66,35	-	1,74			3,75
06.05.14	24,00	-	109,00	81,25	27,75	66,02	40,47	25,55	7,00	5,00	2,02	28,50	-	-	29,06	-	-	-	66,16	-	1,89			3,91
07.05.14	24,00	-	107,86	80,82	27,04	66,23	40,66	25,57	7,00	5,00	2,02	27,69	-	-	28,25	-	-	-	66,33	-	1,84			3,86
08.05.14	24,00	-	105,33	80,87	24,46	65,74	40,42	25,32	7,00	5,00	2,01	24,95	-	-	25,45	-	-	-	65,89	-	1,65			3,65
09.05.14	24,00	-	105,69	81,41	24,28	66,13	41,20	24,93	7,00	5,00	1,99	24,80	-	-	25,31	-	-	-	66,28	-	1,64			3,64
10.05.14	24,00	-	109,55	82,08	27,47	66,21	42,42	23,79	7,00	5,00	1,91	27,98	-	-	28,56	-	-	-	66,36	-	1,86			3,77
11.05.14	24,00	-	108,31	80,78	27,53	66,13	42,14	23,99	7,00	5,00	1,90	28,02	-	-	28,58	-	-	-	66,41	-	1,86			3,76
12.05.14	24,00	-	98,57	73,37	25,20	69,09	57,34	11,75	7,00	5,00	0,84	25,65	-	-	26,19	-	-	-	69,36	-	1,78			2,62
Среднее	24,00	-	106,81	80,80	26,01	66,30	42,16	24,14	7,00	5,00	1,89	26,90	-	-	27,44	-	-	-	66,47	-	1,79	-	-	3,68
Итого	456,00		2029,32	1535,13	494,19						35,98	511,01	0,00	0,00	521,31	0,00	0,00	0,00			33,96	0,00	0,00	69,94

-3,78

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,78 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **66,16** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
________________________ /______________/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

из 30,18