Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 76 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 76 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207145-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207145 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	24,44	-	-	24,99	-	-	-	69,28	-	1,69			1,69
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	24,47	-	-	25,00	-	-	-	67,81	-	1,66			1,66
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	28,09	-	-	28,67	-	-	-	68,37	-	1,92			1,92
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	24,45	-	-	24,98	-	-	-	69,11	-	1,69			1,69
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	25,75	-	-	26,27	-	-	-	68,97	-	1,78			1,78
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	26,15	-	-	26,73	-	-	-	69,14	-	1,81			1,81
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	25,98	-	-	26,55	-	-	-	69,50	-	1,81			1,81
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	23,89	-	-	24,43	-	-	-	69,47	-	1,66			1,66
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	22,09	-	-	22,59	-	-	-	69,17	-	1,53			1,53
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	23,60	-	-	24,10	-	-	-	69,06	-	1,63			1,63
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	21,43	-	-	21,90	-	-	-	69,10	-	1,48			1,48
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	24,58	-	-	25,11	-	-	-	69,00	-	1,70	-	-	1,70
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	270,34	0,00	0,00	276,21	0,00	0,00	0,00			18,66	0,00	0,00	18,66

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 16,66 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

10,66 -2,88 15,78

Ч 15,78

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

-2,88

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2»06 14 г.