Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Договор:
Телефон:
Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС
Строит.Адрес: Бабушкина 89-1
Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Телефон: (812) 313-47-06
Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник
Схема подключения: Двухтрубная открытая
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858
Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017
Txв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(M1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00		139,99	108,09	31,91	65,32	36,51	28,81	5,00	4,00	3,14	31,74	0,00	0,00	32,36	0,00	32,36	-	64,95	0,00	2,06			5,20
25.04.14	24,00		143,67	109,75	33,92	65,23	36,53	28,71	5,00	4,00	3,13	34,50	0,00	0,00	35,18	0,00	35,18	-	64,76	0,00	2,23			5,36
26.04.14	24,00		145,95	109,47	36,48	65,13	36,91	28,23	5,00	4,00	3,08	36,99	0,00	0,00	37,71	0,00	37,71	-	64,68	0,00	2,39			5,47
27.04.14	24,00		144,99	110,30	34,69	65,33	37,86	27,47	5,00	4,00	3,02	35,01	0,00	0,00	35,70	0,00	35,70	-	64,92	0,00	2,27			5,30
28.04.14	24,00		144,25	109,98	34,26	65,47	38,16	27,30	5,00	4,00	3,01	34,35	0,00	0,00	35,03	0,00	35,03	-	65,07	0,00	2,24			5,25
29.04.14	24,00		145,63	109,13	36,50	65,52	38,31	27,21	5,00	4,00	2,98	36,51	0,00	0,00	37,23	0,00	37,23	-	65,15	0,00	2,38			5,36
30.04.14	24,00		140,72	109,32	31,40	65,38	37,43	27,95	5,00	4,00	3,07	31,33	0,00	0,00	31,95	0,00	31,95	-	65,03	0,00	2,04			5,11
01.05.14	24,00		142,23	109,49	32,74	65,02	36,47	28,56	5,00	4,00	3,14	32,70	0,00	0,00	33,34	0,00	33,34	-	64,60	0,00	2,11			5,26
02.05.14	24,00		141,14	109,91	31,24	65,22	35,59	29,63	5,00	4,00	3,27	31,18	0,00	0,00	31,79	0,00	31,79	-	64,80	0,00	2,02			5,29
03.05.14	24,00		140,69	109,39	31,29	64,99	35,63	29,36	5,00	4,00	3,23	31,25	0,00	0,00	31,85	0,00	31,85	-	64,62	0,00	2,02			5,25
04.05.14	24,00		145,95	106,78	39,17	65,03	35,54	29,48	5,00	4,00	3,16	39,25	0,00	0,00	40,01	0,00	40,01	-	64,60	0,00	2,54			5,70
05.05.14	24,00		143,10	108,22	34,88	65,27	35,79	29,48	5,00	4,00	3,21	34,90	0,00	0,00	35,58	0,00	35,58	-	64,85	0,00	2,26			5,47
06.05.14	24,00		143,71	107,57	36,14	65,06	35,09	29,97	5,00	4,00	3,24	36,15	0,00	0,00	36,86	0,00	36,86	-	64,64	0,00	2,34			5,58
07.05.14	24,00		142,58	106,95	35,63	65,37	35,44	29,93	5,00	4,00	3,22	35,66	0,00	0,00	36,36	0,00	36,36	-	64,96	0,00	2,32			5,53
08.05.14	24,00		142,73	107,07	35,66	64,76	35,01	29,76	5,00	4,00	3,20	35,70	0,00	0,00	36,39	0,00	36,39	-	64,33	0,00	2,30			5,50
09.05.14	24,00		141,04	108,17	32,88	65,18	35,78	29,40	5,00	4,00	3,19	32,89	0,00	0,00	33,53	0,00	33,53	-	64,79	0,00	2,13			5,32
10.05.14	24,00		140,03	109,71	30,32	65,28	37,21	28,08	5,00	4,00	3,09	30,33	0,00	0,00	30,92	0,00	30,92	-	64,90	0,00	1,97			5,06
11.05.14	24,00		144,30	106,67	37,64	65,16	37,19	27,97	5,00	4,00	2,99	37,75	0,00	0,00	38,49	0,00	38,49	-	64,88	0,00	2,45			5,44
12.05.14	24,00		129,59	98,48	31,11	67,65	36,70	30,95	5,00	4,00	3,06	31,05	0,00	0,00	31,70	0,00	31,70	-	67,30	0,00	2,09			5,15
Среднее	24,00	-	142,23	108,13	34,10	65,34	36,48	28,85	5,00	4,00	3,13	34,17	-	-	34,84	-	34,84	-	64,94	-	2,22	-	-	5,35
Итого	456,00		2702,32	2054,44	647,89						59,44	649,24	0,00	0,00	661,96	0,00	661,96	0,00			42,15	0,00	0,00	101,59

	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
Показания счетчиков на момент снятия данных:	24.04.14 08:00	23888,91	20584,41	4858,96	0,00	4985,84	0,00	1119,22	-
	17.05.14 12:00	27186,39	23086,84	5651,36	0,00	5793,95	0,00	1235,20	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °C = -4,95 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 96,64 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 661,96 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
______________ /__________/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

-4,95
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
печать энергосбыта
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

ида 37,2