Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 89-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14858-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14858 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4626 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,081
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=138,78 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	32,02	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70	-	67,45	0,00	2,16			2,16
14.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	34,89	0,00	0,00	35,61	0,00	35,61	-	66,39	0,00	2,32			2,32
15.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	36,96	0,00	0,00	37,72	0,00	37,72	-	66,52	0,00	2,46			2,46
16.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	31,19	0,00	0,00	31,85	0,00	31,85	-	67,52	0,00	2,11			2,11
17.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	32,61	0,00	0,00	33,29	0,00	33,29	-	67,35	0,00	2,20			2,20
18.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	33,06	0,00	0,00	33,76	0,00	33,76	-	67,57	0,00	2,23			2,23
19.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	34,43	0,00	0,00	35,16	0,00	35,16	-	67,96	0,00	2,34			2,34
20.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	33,84	0,00	0,00	34,56	0,00	34,56	-	67,92	0,00	2,30			2,30
21.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	32,04	0,00	0,00	32,70	0,00	32,70	-	66,81	0,00	2,14			2,14
22.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	31,60	0,00	0,00	32,24	0,00	32,24	-	66,16	0,00	2,09			2,09
23.05.14			-	-	-	-	-	-			-						-							
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	33,26	-	-	33,96	-	33,96	-	67,17	-	2,23	-	-	2,23
Итого	240,00		0,00	0,00	0,00						0,00	332,65	0,00	0,00	339,59	0,00	339,59	0,00			22,34	0,00	0,00	22,34

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	17.05.14 12:00	27186,39	23086,84	5651,36	0,00	5793,95	0,00	1235,20	-
	23.05.14 09:00	27777,31	23485,98	5844,73	0,00	5991,36	0,00	1251,82	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,66 −3,55 0 °С = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 22,34 Гкал; 18,79
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 339,59 куб.м.

Изл 18,79

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.