Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 89-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 89-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205749-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205749
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,33	-	-	13,59	-	-	-	67,79	-	0,90			0,90
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,74	-	-	14,02	-	-	-	66,70	-	0,92			0,92
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,47	-	-	14,75	-	-	-	66,96	-	0,97			0,97
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,93	-	-	15,24	-	-	-	67,94	-	1,02			1,02
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,74	-	-	11,99	-	-	-	67,64	-	0,79			0,79
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,14	-	-	15,46	-	-	-	67,99	-	1,03			1,03
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,73	-	-	12,00	-	-	-	68,31	-	0,80			0,80
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,31	-	-	12,57	-	-	-	68,27	-	0,84			0,84
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,03	-	-	13,28	-	-	-	67,93	-	0,89			0,89
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,79	-	-	12,04	-	-	-	67,89	-	0,80			0,80
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,22	-	-	11,43	-	-	-	67,82	-	0,76			0,76
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,04	-	-	13,31	-	-	-	67,75	-	0,88	-	-	0,88
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	143,43	0,00	0,00	146,37	0,00	0,00	0,00			9,71	0,00	0,00	9,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,66 0 °С = 0,00 Гкал; -1,53
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~9,71~~ Гкал; 8,18
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

су 8,18

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

______________________ /___________/

-1,53

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.
печать энергосбыта