Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 95-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 95-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14915
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14915-ч(с)-0514.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	
расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	
расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 0
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4716 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0893
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0893
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=141,48 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	23,26	0,00	0,00	23,74	0,00	23,74	-	66,91	0,00	1,56			1,56
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	23,50	0,00	0,00	23,97	0,00	23,97	-	65,83	0,00	1,55			1,55
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	23,29	0,00	0,00	23,76	0,00	23,76	-	65,97	0,00	1,54			1,54
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	24,91	0,00	0,00	25,43	0,00	25,43	-	67,00	0,00	1,67			1,67
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	25,51	0,00	0,00	26,04	0,00	26,04	-	66,87	0,00	1,71			1,71
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	25,42	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	-	67,09	0,00	1,71			1,71
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	26,25	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-	67,45	0,00	1,77			1,77
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	21,87	0,00	0,00	22,33	0,00	22,33	-	67,31	0,00	1,47			1,47
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	22,02	0,00	0,00	22,48	0,00	22,48	-	67,03	0,00	1,48			1,48
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	21,02	0,00	0,00	21,46	0,00	21,46	-	67,14	0,00	1,41			1,41
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	21,68	0,00	0,00	22,13	0,00	22,13	-	67,09	0,00	1,45			1,45
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	5,00	4,00	-	23,52	-	-	24,01	-	24,01	-	66,88	-	1,57	-	-	1,57
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	258,74	0,00	0,00	264,10	0,00	264,10	0,00			17,30	0,00	0,00	17,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	16.05.14 18:00	36736,16	29786,18	6849,10	0,00	7007,95	0,00	1400,10	-
	25.05.14 11:00	37987,29	30841,45	7046,14	0,00	7209,10	0,00	1416,83	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды
Итого по приборам учета: с учетом корректировок
Итого по приборам учета: с учетом корректировок

10,66 − 2,76 = 0,00 Гкал;
~~17,30~~ Гкал;
264,10 куб.м.
19,54

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.