Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 97-2 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	90,23	67,93	22,30	65,44	40,73	24,71	7,00	5,00	2,06	21,82	-	-	22,07	-	-	-	49,53	-	1,08			3,14
25.04.14	24,00	-	91,40	70,36	21,04	65,42	40,79	24,63	7,00	5,00	2,06	20,71	-	-	20,94	-	-	-	50,47	-	1,05			3,11
26.04.14	24,00	-	91,63	70,45	21,18	65,26	41,09	24,17	7,00	5,00	2,04	20,91	-	-	21,14	-	-	-	50,22	-	1,05			3,09
27.04.14	24,00	-	91,91	63,81	28,10	65,43	41,50	23,93	7,00	5,00	2,04	27,80	-	-	28,08	-	-	-	47,58	-	1,32			3,37
28.04.14	24,00	-	91,79	72,66	19,13	65,61	41,66	23,95	7,00	5,00	2,03	18,67	-	-	18,88	-	-	-	51,97	-	0,97			3,00
29.04.14	24,00	-	91,54	70,91	20,63	65,67	41,81	23,86	7,00	5,00	2,02	20,13	-	-	20,36	-	-	-	51,11	-	1,03			3,05
30.04.14	24,00	-	91,12	69,07	22,05	65,49	41,18	24,31	7,00	5,00	2,06	21,50	-	-	21,76	-	-	-	49,65	-	1,07			3,13
01.05.14	24,00	-	91,50	70,34	21,16	65,17	40,63	24,54	7,00	5,00	2,07	20,71	-	-	20,94	-	-	-	49,96	-	1,04			3,11
02.05.14	24,00	-	91,72	69,56	22,16	65,36	40,25	25,11	7,00	5,00	2,13	21,61	-	-	21,85	-	-	-	49,23	-	1,07			3,19
03.05.14	24,00	-	91,52	68,91	22,61	65,14	40,07	25,07	7,00	5,00	2,12	21,99	-	-	22,26	-	-	-	49,00	-	1,08			3,20
04.05.14	24,00	-	89,79	62,21	27,58	65,13	40,05	25,08	7,00	5,00	2,09	27,13	-	-	27,40	-	-	-	46,78	-	1,27			3,36
05.05.14	24,00	-	91,45	66,50	24,95	65,43	40,47	24,96	7,00	5,00	2,12	24,39	-	-	24,66	-	-	-	48,09	-	1,17			3,29
06.05.14	24,00	-	90,50	68,74	21,76	65,22	39,96	25,26	7,00	5,00	2,10	21,28	-	-	21,52	-	-	-	49,72	-	1,06			3,16
07.05.14	24,00	-	90,41	66,94	23,47	65,48	40,14	25,34	7,00	5,00	2,10	23,03	-	-	23,29	-	-	-	49,15	-	1,13			3,24
08.05.14	24,00	-	90,16	66,46	23,70	64,94	39,87	25,07	7,00	5,00	2,08	23,14	-	-	23,39	-	-	-	48,70	-	1,13			3,21
09.05.14	23,00	-	86,68	66,98	19,70	65,29	40,59	24,70	7,00	5,00	1,94	20,07	-	-	20,29	-	-	-	49,89	-	1,00			2,94
10.05.14	24,00	-	91,89	69,82	22,07	65,43	41,58	23,85	7,00	5,00	2,02	21,54	-	-	21,79	-	-	-	50,42	-	1,09			3,11
11.05.14	24,00	-	89,87	65,08	24,79	65,29	41,35	23,94	7,00	5,00	1,99	24,21	-	-	24,49	-	-	-	49,20	-	1,19			3,18
12.05.14	24,00	-	82,98	64,19	18,79	67,91	52,36	15,55	7,00	5,00	1,18	18,27	-	-	18,56	-	-	-	59,99	-	1,10			2,28
Среднее	23,95	-	90,43	67,94	22,48	65,48	41,37	24,11	7,00	5,00	2,01	22,05	-	-	22,30	-	-	-	50,03	-	1,10	-	-	3,11
Итого	455,00		1718,09	1290,92	427,17						38,26	418,91	0,00	0,00	423,67	0,00	0,00	0,00			20,88	0,00	0,00	59,14

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,26 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **55,87** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

-3,26

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта

ОТЧЁТ ПРИНЯТ

«2» 06 г.

17,62