Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 97-2 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 97-2 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206917-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qгвс общ. Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,92	-	-	17,23	-	-	-	64,28	-	1,09			1,09
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,56	-	-	17,90	-	-	-	63,37	-	1,11			1,11
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	18,42	-	-	18,77	-	-	-	63,42	-	1,17			1,17
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,76	-	-	17,08	-	-	-	64,02	-	1,07			1,07
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,67	-	-	20,01	-	-	-	63,55	-	1,25			1,25
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,22	-	-	19,57	-	-	-	63,86	-	1,23			1,23
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,69	-	-	14,99	-	-	-	65,22	-	0,96			0,96
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,26	-	-	15,56	-	-	-	65,18	-	0,99			0,99
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,13	-	-	14,43	-	-	-	67,04	-	0,95			0,95
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,42	-	-	13,69	-	-	-	67,64	-	0,91			0,91
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,70	-	-	16,02	-	-	-	67,61	-	1,06			1,06
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,52	-	-	16,84	-	-	-	65,02	-	1,07	-	-	1,07
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	181,75	0,00	0,00	185,25	0,00	0,00	0,00			11,79	0,00	0,00	11,79

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10,66 0 °C = -1,94 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~11,79~~ 9,85 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2»06 14 г.