Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 99 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
24.04.14	24,00	-	111,89	95,27	16,62	65,13	42,80	22,33	7,00	5,00	2,16	16,10	-	-	16,41	-	-	-	65,19	-	1,05			3,21
25.04.14	24,00	-	111,81	96,75	15,06	65,09	43,16	21,93	7,00	5,00	2,14	14,79	-	-	15,08	-	-	-	65,00	-	0,96			3,11
26.04.14	24,00	-	112,16	96,93	15,23	64,94	43,27	21,67	7,00	5,00	2,12	14,94	-	-	15,21	-	-	-	64,85	-	0,97			3,09
27.04.14	24,00	-	114,47	97,13	17,34	65,11	43,67	21,44	7,00	5,00	2,11	16,93	-	-	17,24	-	-	-	65,07	-	1,10			3,21
28.04.14	24,00	-	112,08	96,98	15,10	65,29	43,84	21,45	7,00	5,00	2,11	14,59	-	-	14,86	-	-	-	65,24	-	0,96			3,07
29.04.14	24,00	-	111,96	96,64	15,32	65,34	44,05	21,29	7,00	5,00	2,09	14,74	-	-	14,99	-	-	-	65,32	-	0,97			3,06
30.04.14	24,00	-	110,80	96,36	14,44	65,18	43,55	21,63	7,00	5,00	2,13	13,79	-	-	14,03	-	-	-	65,24	-	0,90			3,03
01.05.14	24,00	-	114,61	96,49	18,12	64,88	42,83	22,05	7,00	5,00	2,16	17,59	-	-	17,93	-	-	-	64,98	-	1,14			3,30
02.05.14	24,00	-	112,15	96,80	15,35	65,05	42,52	22,53	7,00	5,00	2,22	14,80	-	-	15,09	-	-	-	65,06	-	0,96			3,18
03.05.14	24,00	-	114,44	96,44	18,00	64,83	42,47	22,36	7,00	5,00	2,19	17,44	-	-	17,77	-	-	-	64,92	-	1,13			3,33
04.05.14	24,00	-	111,93	94,69	17,24	64,82	42,41	22,41	7,00	5,00	2,16	16,71	-	-	17,01	-	-	-	64,75	-	1,08			3,24
05.05.14	24,00	-	111,93	95,67	16,26	65,11	42,70	22,41	7,00	5,00	2,18	15,66	-	-	15,95	-	-	-	65,10	-	1,02			3,20
06.05.14	24,00	-	112,10	95,00	17,10	64,91	42,21	22,70	7,00	5,00	2,20	16,50	-	-	16,84	-	-	-	64,91	-	1,07			3,27
07.05.14	24,00	-	111,81	94,84	16,97	65,17	42,43	22,74	7,00	5,00	2,20	16,41	-	-	16,72	-	-	-	65,17	-	1,07			3,27
08.05.14	24,00	-	111,10	94,79	16,31	64,64	42,09	22,55	7,00	5,00	2,18	15,74	-	-	16,03	-	-	-	64,65	-	1,02			3,19
09.05.14	24,00	-	111,53	95,43	16,10	65,00	42,73	22,27	7,00	5,00	2,16	15,48	-	-	15,76	-	-	-	65,09	-	1,01			3,17
10.05.14	24,00	-	112,68	96,81	15,87	65,10	43,75	21,35	7,00	5,00	2,11	15,20	-	-	15,47	-	-	-	65,14	-	0,99			3,10
11.05.14	24,00	-	110,23	94,37	15,86	64,99	43,42	21,57	7,00	5,00	2,07	15,25	-	-	15,54	-	-	-	65,13	-	0,99			3,07
12.05.14	24,00	-	103,04	87,11	15,93	67,56	54,66	12,90	7,00	5,00	1,17	15,41	-	-	15,71	-	-	-	67,72	-	1,04			2,21
Среднее	24,00	-	111,72	95,50	16,22	65,17	43,61	21,56	7,00	5,00	2,10	15,69	-	-	15,98	-	-	-	65,19	-	1,02	-	-	3,12
Итого	456,00		2122,72	1814,50	308,22						39,88	298,07	0,00	0,00	303,64	0,00	0,00	0,00			19,43	0,00	0,00	59,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °C = -2,35 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,95** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.
печать энергосбыта

-2,35

17,08