Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 99 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бабушкина 99 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205811-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205811 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,82	-	-	14,09	-	-	-	67,56	-	0,94			0,94
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,15	-	-	15,45	-	-	-	66,16	-	1,00			1,00
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,29	-	-	15,58	-	-	-	66,85	-	1,02			1,02
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,01	-	-	15,32	-	-	-	67,67	-	1,02			1,02
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,01	-	-	17,36	-	-	-	67,44	-	1,14			1,14
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,07	-	-	16,40	-	-	-	67,75	-	1,09			1,09
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,36	-	-	14,66	-	-	-	68,02	-	0,98			0,98
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,65	-	-	13,91	-	-	-	67,96	-	0,93			0,93
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,71	-	-	13,95	-	-	-	67,67	-	0,93			0,93
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,61	-	-	12,87	-	-	-	67,77	-	0,85			0,85
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,32	-	-	12,59	-	-	-	67,69	-	0,84			0,84
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,45	-	-	14,74	-	-	-	67,50	-	0,98	-	-	0,98
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	159,00	0,00	0,00	162,18	0,00	0,00	0,00			10,74	0,00	0,00	10,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 10,66 0 °C = −1,69 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~10,74~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 9,05 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.