Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 23 / СЦО Строит.Адрес: Елизарова 23 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207205-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207205 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	73,21	69,66	3,55	62,61	40,03	22,58	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
02.05.14	23,00	-	69,90	66,49	3,41	62,48	39,50	22,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
03.05.14	24,00	-	72,79	69,26	3,53	63,22	39,80	23,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
04.05.14	24,00	-	72,53	69,00	3,53	63,71	39,89	23,82	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,87
05.05.14	24,00	-	71,43	67,86	3,57	63,00	39,53	23,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
06.05.14	24,00	-	70,90	67,26	3,64	63,17	39,13	24,04	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
07.05.14	24,00	-	71,46	67,79	3,67	63,21	39,32	23,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,85
08.05.14	24,00	-	70,81	67,05	3,76	61,96	38,54	23,42	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,81
09.05.14	24,00	-	70,07	66,38	3,69	62,45	38,94	23,51	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,79
10.05.14	24,00	-	70,49	67,00	3,49	63,29	40,04	23,25	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,78
11.05.14	24,00	-	68,65	65,23	3,42	63,73	40,36	23,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,74
12.05.14	24,00	-	4,61	5,01	-0,40	40,84	45,22	-4,38	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,00
Среднее	23,92	-	65,57	62,33	3,24	61,14	40,03	21,11	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,66
Итого	287,00		786,85	747,99	38,86						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	19,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~7,64 °С~~ = ~~-0,30~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~19,59~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

19,88

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.