Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 33 / СЦО Строит.Адрес: Елизарова 33 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206899-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206899 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	230,51	230,51	0,00	36,59	32,81	3,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,88
02.05.14	24,00	-	230,70	230,70	0,00	36,75	32,67	4,08	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,95
03.05.14	24,00	-	230,77	230,77	0,00	37,48	33,16	4,32	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,00
04.05.14	24,00	-	230,89	230,89	0,00	37,57	33,21	4,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,02
05.05.14	24,00	-	230,86	230,86	0,00	36,98	32,79	4,19	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,97
06.05.14	24,00	-	230,77	230,77	0,00	37,46	32,98	4,48	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,05
07.05.14	24,00	-	230,49	230,49	0,00	37,53	33,03	4,50	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,04
08.05.14	24,00	-	230,64	230,64	0,00	37,25	32,71	4,54	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,06
09.05.14	24,00	-	230,85	230,85	0,00	37,71	33,24	4,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,04
10.05.14	24,00	-	230,92	230,92	0,00	37,52	33,49	4,03	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,94
11.05.14	24,00	-	230,85	230,85	0,00	36,72	33,04	3,68	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,85
12.05.14	24,00	-	6,13	6,19	-0,06	28,33	21,35	6,98	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,05
Среднее	24,00	-	212,03	212,04	-0,01	36,49	32,04	4,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,90
Итого	288,00		2544,38	2544,44	-0,06						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	10,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,84** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
и АСКУЭ эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.