

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Близарова 15 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Договор: Строит-Адрес: Елизарова 15
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Узел учета: СЦО
 Код УТЭ:
 Рассматривать совместно с УТЭ:
 график: 150/70

Тех. гр.С= 7,64

Установленные приборы: Счетчик: СПТ-943 № 15150
 Часовые и суток. архив в файлах: СПТ943-15150-(С)-0514.1х
 Режим (Смена): 0/7
 Gmax= Gmin=
 Gmax= Gmin=
 Gmax= Gmin=
 Gmax= Gmin=

Подключ. тр.(M1): расходомер: ПРЭМ-1 40
 Обратн. тр.(M2): расходомер: ПРЭМ-1 40
 Тр.-д. ГВС(M3): расходомер: ПРЭМ-1 32
 Тр.цирк.ГВС(M4): расходомер:
 Тр.подпитки(У5): расходомер:
 расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(П1-Пвх)+M2*(П2-Пвх) лето: Q=M1*(П1-Пвх)+M2*(П2-Пвх)
 Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот=122,4 Gвент.=0 Gгвс=0
 Договорные расходы (ср.сут.), T/сут:
 фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ti час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплотопре
		HC	M1, T	M2, T	dM, T	T1, C	T2, C	dT, C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	Qотпл, Гкал	M3, T	M4, T	dM, T	V3, м3	V4, м3	dVгвс, м3	Vподл, м3	T3, C	T4, C	Qгвс.общ, Гкал	Qгвс.гвс, Гкал		
24.04.14	24,00	158,04	135,10	22,94	63,35	42,05	21,29	6,10	2,98	21,32	0,00	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	0,00	1,36	63,68	0,00	1,36	0,00	4,34	
25.04.14	24,00	158,26	135,25	23,01	63,29	41,88	21,41	6,10	3,00	21,32	0,00	0,00	0,00	21,72	0,00	21,72	0,00	1,35	63,45	0,00	1,35	0,00	4,36	
26.04.14	24,00	158,16	135,13	23,02	62,74	41,94	20,80	6,10	2,92	21,31	0,00	0,00	0,00	21,70	0,00	21,70	0,00	1,34	62,77	0,00	1,34	0,00	4,26	
27.04.14	24,00	158,26	134,97	23,29	63,98	42,63	21,35	6,10	2,97	21,63	0,00	0,00	0,00	22,05	0,00	22,05	0,00	1,40	64,83	0,00	1,40	0,00	4,38	
28.04.14	24,00	156,45	136,06	20,39	63,05	42,65	20,40	6,10	2,88	18,68	0,00	0,00	0,00	19,02	0,00	19,02	0,00	1,18	63,28	0,00	1,18	0,00	4,07	
29.04.14	24,00	157,17	135,55	21,61	63,51	43,08	20,43	6,10	2,89	19,87	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	1,25	63,12	0,00	1,25	0,00	4,15	
30.04.14	24,00	159,39	134,27	21,12	62,35	42,02	20,33	6,10	2,83	19,45	0,00	0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	0,00	1,22	62,75	0,00	1,22	0,00	4,05	
01.05.14	24,00	153,54	134,24	19,31	62,40	41,53	20,87	6,10	2,91	17,62	0,00	0,00	0,00	17,95	0,00	17,95	0,00	1,10	62,67	0,00	1,10	0,00	4,01	
02.05.14	24,00	153,10	133,42	19,69	62,29	40,82	21,47	6,10	2,96	18,05	0,00	0,00	0,00	18,38	0,00	18,38	0,00	1,13	62,86	0,00	1,13	0,00	4,09	
03.05.14	24,00	153,35	133,07	20,28	62,93	41,01	21,92	6,10	3,02	18,62	0,00	0,00	0,00	18,97	0,00	18,97	0,00	1,18	63,29	0,00	1,18	0,00	4,20	
04.05.14	24,00	153,03	132,76	20,28	63,38	41,40	21,98	6,10	3,02	18,65	0,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	1,19	63,82	0,00	1,19	0,00	4,21	
05.05.14	24,00	148,59	131,07	17,53	62,80	41,04	21,76	6,10	2,95	15,98	0,00	0,00	0,00	16,27	0,00	16,27	0,00	1,01	63,02	0,00	1,01	0,00	3,96	
06.05.14	24,00	156,29	126,62	29,67	62,96	40,14	22,82	6,10	2,97	28,41	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	28,93	0,00	1,79	62,99	0,00	1,79	0,00	4,76	
07.05.14	24,00	149,44	131,56	17,88	62,92	40,57	22,35	6,10	3,02	16,50	0,00	0,00	0,00	16,81	0,00	16,81	0,00	1,05	63,41	0,00	1,05	0,00	4,07	
08.05.14	24,00	152,35	128,37	23,97	61,74	39,75	21,99	6,10	2,91	22,59	0,00	0,00	0,00	22,99	0,00	22,99	0,00	1,40	62,09	0,00	1,40	0,00	4,31	
09.05.14	24,00	151,81	128,06	23,75	62,19	40,09	22,09	6,10	2,92	22,34	0,00	0,00	0,00	22,74	0,00	22,74	0,00	1,39	62,43	0,00	1,39	0,00	4,31	
10.05.14	24,00	151,38	130,75	20,63	62,90	41,30	21,60	6,10	2,91	19,21	0,00	0,00	0,00	19,57	0,00	19,57	0,00	1,21	63,08	0,00	1,21	0,00	4,13	
11.05.14	24,00	152,94	128,85	24,09	63,44	41,54	21,91	6,10	2,90	22,72	0,00	0,00	0,00	23,16	0,00	23,16	0,00	1,45	63,95	0,00	1,45	0,00	4,36	
12.05.14	24,00	18,81	10,32	8,49	56,86	52,22	4,64	6,10	3,08	25,27	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	25,61	0,00	1,35	53,37	0,00	1,35	0,00	6,90	
Среднее	24,00	147,18	126,07	21,10	62,58	41,98	20,60	6,10	3,08	20,50	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	20,88	0,00	1,28	62,68	0,00	1,28	0,00	4,36	
Итого	456,00	2796,34	2395,42	400,92	58,53	389,52	0,00	0,00	389,52	389,52	0,00	0,00	0,00	396,65	0,00	396,65	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	82,90	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб. ч
	28613,80	24688,99	4678,68	0,00	4764,64	0,00	986,32	
	32286,45	26880,67	5160,94	0,00	5255,76	0,00	1072,61	

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: 23.04
 Период превышения Т2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ЗАО "ДомТелеком"
 печать, энергосбыта
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал "ДомТелеком"
 Управление энергосбыта
 Отдел эквипуатации КУУЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «2» 05

23.04

сч. 21,3