Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 15 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 15 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15150-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 15150 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,408 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,106

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,106

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=122,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	24,24	0,00	0,00	24,65	0,00	24,65	-	59,79	0,00	1,45			1,45
14.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	24,02	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	63,71	0,00	1,53			1,53
15.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	24,02	0,00	0,00	24,48	0,00	24,48	-	64,04	0,00	1,54			1,54
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	22,88	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	-	65,28	0,00	1,49			1,49
17.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	21,89	0,00	0,00	22,31	0,00	22,31	-	64,08	0,00	1,40			1,40
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	22,04	0,00	0,00	22,46	0,00	22,46	-	63,90	0,00	1,41			1,41
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	16,09	0,00	0,00	16,41	0,00	16,41	-	64,74	0,00	1,04			1,04
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	21,80	0,00	0,00	22,25	0,00	22,25	-	66,62	0,00	1,45			1,45
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	21,24	0,00	0,00	21,63	0,00	21,63	-	62,44	0,00	1,33			1,33
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	21,56	0,00	0,00	21,95	0,00	21,95	-	61,99	0,00	1,34			1,34
23.05.14	24,00		-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	20,52	0,00	0,00	20,89	0,00	20,89	-	62,53	0,00	1,28			1,28
Среднее	24,00	-	-	-	-				6,10	4,00	-	21,85	-	-	22,26	-	22,26	-	63,56	-	1,39	-	-	1,39
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	240,31	0,00	0,00	244,84	0,00	244,84	0,00			15,26	0,00	0,00	15,26

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	18.05.14 09:00	32296,45	26880,67	5160,94	0,00	5255,76	0,00	1072,61	-
	24.05.14 01:00	32416,21	26880,68	5280,83	0,00	5377,92	0,00	1080,28	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~15,26~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **244,84** куб.м.

8,59 -2,06 13,2

ц 13,2

-2,06

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
печать энергосбыта
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.