Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Елизарова 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14797
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14797-ч(с)-0514.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до 01.07.2017
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 0

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,107
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	19,24	0,00	0,00	19,59	0,00	19,59	-	62,32	0,00	1,20			1,20
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	20,44	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	64,49	0,00	1,32			1,32
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	20,95	0,00	0,00	21,37	0,00	21,37	-	65,39	0,00	1,37			1,37
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	20,20	0,00	0,00	20,61	0,00	20,61	-	65,96	0,00	1,33			1,33
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	22,56	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-	64,81	0,00	1,46			1,46
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	21,59	0,00	0,00	22,01	0,00	22,01	-	64,74	0,00	1,40			1,40
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	20,77	0,00	0,00	21,19	0,00	21,19	-	66,28	0,00	1,38			1,38
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	19,29	0,00	0,00	19,69	0,00	19,69	-	67,34	0,00	1,30			1,30
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	18,97	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36	-	66,22	0,00	1,26			1,26
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	16,87	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24	-	69,27	0,00	1,17			1,17
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	19,56	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99	-	69,75	0,00	1,36			1,36
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	20,04	-	-	20,45	-	20,45	-	66,05	-	1,32	-	-	1,32
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	220,44	0,00	0,00	224,90	0,00	224,90	0,00			14,54	0,00	0,00	14,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	17.05.14 13:00	34551,86	29358,39	5417,38	0,00	5526,42	0,00	1149,70	-
	24.05.14 01:00	34733,16	29479,18	5545,98	0,00	5657,70	0,00	1161,11	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~14,54~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 224,90 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.