Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Елизарова 21 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14860 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00		109,03	87,80	21,22	64,24	38,33	25,91	6,10	4,00	2,33	22,15	0,00	0,00	22,52	0,00	22,52	-	59,42	0,00	1,32			3,64
25.04.14	24,00		108,85	88,00	20,84	64,20	38,30	25,90	6,10	4,00	2,34	21,58	0,00	0,00	21,94	0,00	21,94	-	59,39	0,00	1,28			3,62
26.04.14	24,00		108,78	88,23	20,55	63,63	38,30	25,33	6,10	4,00	2,28	21,36	0,00	0,00	21,71	0,00	21,71	-	59,20	0,00	1,26			3,55
27.04.14	24,00		107,21	86,07	21,14	64,88	39,03	25,85	6,10	4,00	2,33	21,96	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	57,80	0,00	1,27			3,60
28.04.14	24,00		107,74	87,57	20,16	64,01	39,15	24,87	6,10	4,00	2,23	20,99	0,00	0,00	21,33	0,00	21,33	-	58,92	0,00	1,24			3,47
29.04.14	24,00		107,35	85,26	22,09	64,44	39,70	24,74	6,10	4,00	2,24	22,86	0,00	0,00	23,21	0,00	23,21	-	56,84	0,00	1,30			3,54
30.04.14	24,00		105,20	85,05	20,15	63,24	38,42	24,82	6,10	4,00	2,17	20,93	0,00	0,00	21,26	0,00	21,26	-	58,05	0,00	1,21			3,39
01.05.14	24,00		102,27	83,27	19,00	63,32	37,75	25,57	6,10	4,00	2,20	19,80	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	57,32	0,00	1,13			3,34
02.05.14	24,00		100,86	84,06	16,81	63,19	36,88	26,31	6,10	4,00	2,27	17,57	0,00	0,00	17,84	0,00	17,84	-	57,58	0,00	1,01			3,28
03.05.14	24,00		101,56	80,87	20,69	63,89	37,14	26,75	6,10	4,00	2,29	21,45	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	56,02	0,00	1,20			3,49
04.05.14	24,00		102,03	80,10	21,93	64,37	37,29	27,08	6,10	4,00	2,29	22,71	0,00	0,00	23,06	0,00	23,06	-	57,03	0,00	1,29			3,58
05.05.14	24,00		101,38	80,74	20,64	63,75	36,96	26,79	6,10	4,00	2,22	21,48	0,00	0,00	21,83	0,00	21,83	-	58,65	0,00	1,26			3,48
06.05.14	24,00		100,49	80,12	20,37	63,91	36,44	27,47	6,10	4,00	2,26	21,22	0,00	0,00	21,57	0,00	21,57	-	58,91	0,00	1,25			3,51
07.05.14	24,00		100,89	80,40	20,49	63,92	36,52	27,40	6,10	4,00	2,26	21,29	0,00	0,00	21,64	0,00	21,64	-	58,79	0,00	1,25			3,52
08.05.14	24,00		99,52	79,06	20,46	62,66	36,04	26,63	6,10	4,00	2,19	21,23	0,00	0,00	21,55	0,00	21,55	-	56,49	0,00	1,20			3,39
09.05.14	24,00		96,43	78,74	17,69	63,15	36,61	26,54	6,10	4,00	2,20	18,39	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	-	54,94	0,00	1,01			3,21
10.05.14	24,00		96,81	76,26	20,55	63,92	37,81	26,11	6,10	4,00	2,18	21,31	0,00	0,00	21,60	0,00	21,60	-	53,03	0,00	1,13			3,31
11.05.14	24,00		96,19	72,42	23,76	64,40	38,31	26,09	6,10	4,00	2,16	24,76	0,00	0,00	25,06	0,00	25,06	-	50,90	0,00	1,26			3,42
12.05.14	24,00	*	12,48	10,83	1,65	61,12	58,47	2,65	6,10	4,00	6,77	21,39	0,00	0,00	21,73	0,00	21,73	-	57,51	0,00	1,23			8,00
Среднее	24,00	-	98,16	78,68	19,48	63,70	38,81	24,88	6,10	4,00	2,48	21,29	-	-	21,61	-	21,61	-	57,20	-	1,22	-	-	3,70
Итого	456,00		1865,06	1494,87	370,19						47,21	404,43	0,00	0,00	410,68	0,00	410,68	0,00			23,11	0,00	0,00	70,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 09:00	24909,30	19883,06	5152,67	0,00	5250,83	0,00	971,18	-
	17.05.14 14:00	26767,61	21427,53	5666,00	0,00	5771,62	0,00	1089,51	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -2,83 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **67,49** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **410,68** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-2,83

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 2 » 06 г.

печать энергосбыта

изл 20,28