Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Елизарова 21 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Елизарова 21 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 1-Нев | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14860-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14860 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,107
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,11
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=120 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	23,70	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03	-	54,28	0,00	1,29			1,29
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	25,52	0,00	0,00	25,79	0,00	25,79	-	46,92	0,00	1,20			1,20
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	25,89	0,00	0,00	26,16	0,00	26,16	-	47,29	0,00	1,22			1,22
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	25,84	0,00	0,00	26,12	0,00	26,12	-	47,28	0,00	1,22			1,22
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	26,24	0,00	0,00	26,51	0,00	26,51	-	46,76	0,00	1,23			1,23
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	27,62	0,00	0,00	27,92	0,00	27,92	-	47,78	0,00	1,32			1,32
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	26,19	0,00	0,00	26,50	0,00	26,50	-	49,54	0,00	1,30			1,30
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	25,71	0,00	0,00	26,01	0,00	26,01	-	49,47	0,00	1,27			1,27
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	20,32	0,00	0,00	20,64	0,00	20,64	-	57,49	0,00	1,17			1,17
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	16,19	0,00	0,00	16,52	0,00	16,52	-	66,35	0,00	1,07			1,07
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	18,31	0,00	0,00	18,70	0,00	18,70	-	67,48	0,00	1,24			1,24
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	6,10	4,00	-	23,78	-	-	24,08	-	24,08	-	52,79	-	1,23	-	-	1,23
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	261,53	0,00	0,00	264,92	0,00	264,92	0,00			13,52	0,00	0,00	13,52

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	17.05.14 14:00	26767,61	21427,53	5666,00	0,00	5771,62	0,00	1089,51	-
	24.05.14 00:00	26878,13	21557,24	5812,49	0,00	5920,20	0,00	1139,07	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~13,52~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 264,92 куб.м.

8,58
11,27
11,27

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/
печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-2,25

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.
печать энергосбыта