Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Договор:
Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 6100
Подающ.тр.(М1):
Обратн.тр.(М2):
тр-д. ГВС(М3):
тр.цирк.ГВС(М4):
тр.подпитки(V5):

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6100-ч(с)-0514.txt
Режим (схема): 0;7

расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
расходомер:	ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=
расходомер:	ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=
расходомер:		Gmin=	Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до 29.12.2014
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 7,64

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,07
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,512 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	*	100,97	74,86	26,10	64,38	40,38	24,00	5,50	3,60	1,73	27,16	0,00	0,00	27,69	0,00	27,69	-	64,62	0,00	1,76			3,48
25.04.14	24,00	*	103,83	78,72	25,10	64,30	41,02	23,28	5,50	3,60	1,78	25,98	0,00	0,00	26,49	0,00	26,49	-	64,35	0,00	1,67			3,45
26.04.14	24,00	*	109,00	81,24	27,76	64,15	41,65	22,49	5,50	3,60	1,77	28,71	0,00	0,00	29,27	0,00	29,27	-	64,27	0,00	1,85			3,61
27.04.14	24,00	*	108,73	81,36	27,37	64,37	42,33	22,04	5,50	3,60	1,73	28,33	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	-	64,54	0,00	1,83			3,56
28.04.14	24,00	*	106,43	82,01	24,42	64,51	42,50	22,01	5,50	3,60	1,76	25,09	0,00	0,00	25,58	0,00	25,58	-	64,63	0,00	1,62			3,39
29.04.14	24,00	*	106,36	82,38	23,98	64,54	42,80	21,74	5,50	3,60	1,75	24,64	0,00	0,00	25,12	0,00	25,12	-	64,64	0,00	1,59			3,34
30.04.14	24,00	*	108,48	81,44	27,04	64,44	42,01	22,43	5,50	3,60	1,76	27,99	0,00	0,00	28,54	0,00	28,54	-	64,70	0,00	1,81			3,57
01.05.14	24,00	*	109,93	81,80	28,13	64,06	41,33	22,73	5,50	3,60	1,79	29,11	0,00	0,00	29,67	0,00	29,67	-	64,35	0,00	1,87			3,67
02.05.14	24,00	*	108,53	82,04	26,49	64,24	40,92	23,31	5,50	3,60	1,85	27,44	0,00	0,00	27,98	0,00	27,98	-	64,44	0,00	1,77			3,62
03.05.14	24,00	*	107,51	81,70	25,81	64,00	40,85	23,15	5,50	3,60	1,82	26,83	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	-	64,25	0,00	1,73			3,55
04.05.14	24,00	*	107,33	80,18	27,15	64,04	40,91	23,13	5,50	3,60	1,78	28,34	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	-	64,23	0,00	1,82			3,60
05.05.14	24,00	*	106,20	79,07	27,12	64,31	40,95	23,35	5,50	3,60	1,77	28,25	0,00	0,00	28,80	0,00	28,80	-	64,48	0,00	1,82			3,60
06.05.14	24,00	*	102,77	75,25	27,52	64,13	39,97	24,16	5,50	3,60	1,74	28,77	0,00	0,00	29,32	0,00	29,32	-	64,29	0,00	1,85			3,59
07.05.14	24,00	*	101,58	74,56	27,02	64,47	40,05	24,41	5,50	3,60	1,73	28,33	0,00	0,00	28,88	0,00	28,88	-	64,64	0,00	1,83			3,57
08.05.14	24,00	*	99,22	74,96	24,26	63,88	39,87	24,00	5,50	3,60	1,72	25,39	0,00	0,00	25,88	0,00	25,88	-	64,09	0,00	1,63			3,35
09.05.14	24,00	*	102,32	75,32	27,00	64,31	40,58	23,74	5,50	3,60	1,69	28,47	0,00	0,00	29,03	0,00	29,03	-	64,57	0,00	1,84			3,53
10.05.14	24,00	*	101,58	76,57	25,01	64,48	41,92	22,55	5,50	3,60	1,64	26,29	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80	-	64,68	0,00	1,70			3,34
11.05.14	24,00	*	100,00	74,87	25,13	64,29	41,59	22,70	5,50	3,60	1,61	26,44	0,00	0,00	26,95	0,00	26,95	-	64,52	0,00	1,71			3,32
12.05.14	24,00	*	102,19	76,19	26,00	66,43	55,00	11,43	5,50	3,60	0,77	27,58	0,00	0,00	28,15	0,00	28,15	-	66,53	0,00	1,84			2,61
Среднее	24,00	-	104,89	78,66	26,23	64,39	41,93	22,46	5,50	3,60	1,69	27,32	-	-	27,85	-	27,85	-	64,57	-	1,77	-	-	3,46
Итого	456,00		1992,94	1494,53	498,42						32,20	519,16	0,00	0,00	529,24	0,00	529,24	0,00			33,55	0,00	0,00	65,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	26.04.14 14:00	68816,73	45281,61	26536,11	0,00	27102,60	0,00	3414,54	-
	17.05.14 01:00	70983,62	46911,96	27097,75	0,00	27675,25	0,00	3478,10	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,81 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **529,24** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) /

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-3,81

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«2»06 14 г.