

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 12-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Договор: Строит.Адрес: Кибальчича 12-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Узел учета: СЦО Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Телефон:
 Приборы УУТЗ поверены до 29.12.2014

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СТП943-61.00-(С)-0514.txt
 Вычислитель: СТП-943 № 6100
 Подсчет тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmp= Gmp= Qтеплот.= Qтеплот.=
 Обратн. тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmp= Gmp= Qтеплот.= Qтеплот.=
 тр.д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmp= Gmp= Qтеплот.= Qтеплот.=
 тр.дир. ГВС(М4): расходомер: Gmp= Gmp= Qтеплот.= Qтеплот.=
 тр.подпитки(У5): расходомер: Gmp= Gmp= Qтеплот.= Qтеплот.=
 Расчетный алгоритм: зим: Q=M1*(P1-пав)+M2*(P2-пав) лето: Q=M1*(P1-пав)+M2*(P2-пав)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,335 Qтеплот.= Qтеплот.=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтеплот.ср= Qтеплот.ср= Qтеплот.= Qтеплот.=
 Договорные расходы (ср.сут.), Гт/сут: Qот=100,512 Qтеплот.= Qтеплот.=
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Тп час	Учет ГВС (ТВ-2)												Контрольные данные		Общие теплотопре							
		М1, Т	М2, Т	дM, Т	Т1, С	Т2, С	дТ, С	Р1, п/см2	Р2, п/см2	Qотопл, Гкал	М3, Т	М4, Т	дM, Т	М5, м.куб	М6, м.куб		М7, м.куб	М8, м.куб	Т3, С	Т4, С	Qтепл. Гкал	Qтех. Гкал	
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,48	0,00	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	27,02	0,00	66,75	0,00	1,77	1,77
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,54	0,00	0,00	28,09	0,00	28,09	0,00	28,09	0,00	65,45	0,00	1,80	1,80
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,19	0,00	0,00	26,72	0,00	26,72	0,00	26,72	0,00	65,68	0,00	1,72	1,72
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,36	0,00	0,00	27,92	0,00	27,92	0,00	27,92	0,00	66,56	0,00	1,82	1,82
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,94	0,00	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	28,51	0,00	66,49	0,00	1,86	1,86
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,46	0,00	0,00	25,99	0,00	25,99	0,00	25,99	0,00	66,71	0,00	1,70	1,70
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,57	0,00	0,00	29,16	0,00	29,16	0,00	29,16	0,00	67,06	0,00	1,92	1,92
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,94	0,00	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	67,03	0,00	1,61	1,61
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,99	0,00	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00	26,53	0,00	66,98	0,00	1,74	1,74
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,81	0,00	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	22,26	0,00	66,75	0,00	1,46	1,46
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,73	0,00	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	22,18	0,00	66,54	0,00	1,45	1,45
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,73	0,00	0,00	26,26	0,00	26,26	0,00	26,26	0,00	66,55	0,00	1,71	1,71
Итого	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,01	0,00	0,00	288,83	0,00	288,83	0,00	288,83	0,00	18,85	0,00	18,85	18,85

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время		М1(Т)	М2(Т)	М3(Т)	М4(Т)	М5(М3)	М6(М3)	М7(М3)	М8(М3)	Qобщот+гвс (гкал)	Траб, ч
		17.05.14 01:00	70985,62	46913,96	27097,75	0,00	27675,25	0,00	3478,10			3478,10
	24.05.14 01:00	71704,18	47468,81	27271,31	0,00	27852,39	0,00	3489,01			3489,01	-

Период расчета по среднему: количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: 0,00 Гкал;
 Период превышения t2: 10,66 куб.м;
 коррективы на температуру холодной воды с учетом корректировок: -3,02 Гкал;
 Итого по приборам учета: 18,85 Гкал;
 с учетом корректировок: 288,83 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
 10,66
 -3,02
 15,83

ЗАО "ДомТелеком"
 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 ГУП "ТЭК СПб"
 Фирма "Энергосбыт"
 Расчет энергии
 Управляющее предприятие Учета
 Отдел обслуживания КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНУД
 « 2 » 06 14