Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Кибальчича 16-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-6075-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 6075 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 27.01.2015 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,158 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,041

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,041

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=47,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	*	105,14	79,71	25,43	65,06	43,07	21,99	5,20	3,40	1,50	29,42	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-	64,79	0,00	1,91			3,41
25.04.14	24,00	*	120,46	91,52	28,94	65,35	42,46	22,89	5,20	3,40	1,81	33,46	0,00	0,00	34,12	0,00	34,12	-	65,06	0,00	2,18			3,99
26.04.14	24,00	*	123,99	95,61	28,38	65,29	42,66	22,63	5,20	3,40	1,84	33,65	0,00	0,00	34,31	0,00	34,31	-	64,91	0,00	2,19			4,02
27.04.14	24,00	*	125,54	98,01	27,52	65,14	43,25	21,89	5,20	3,40	1,82	32,72	0,00	0,00	33,36	0,00	33,36	-	64,81	0,00	2,12			3,94
28.04.14	24,00	*	126,95	97,99	28,96	65,32	43,69	21,63	5,20	3,40	1,78	34,33	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	-	65,04	0,00	2,23			4,02
29.04.14	24,00	*	125,91	99,00	26,91	65,47	44,00	21,48	5,20	3,40	1,82	31,82	0,00	0,00	32,45	0,00	32,45	-	65,16	0,00	2,07			3,89
30.04.14	24,00	*	125,38	99,24	26,15	65,51	44,30	21,21	5,20	3,40	1,81	30,89	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50	-	65,20	0,00	2,02			3,82
01.05.14	24,00	*	123,83	98,47	25,36	65,39	43,63	21,76	5,20	3,40	1,86	29,94	0,00	0,00	30,53	0,00	30,53	-	65,11	0,00	1,95			3,81
02.05.14	24,00	*	126,37	98,75	27,61	65,07	43,06	22,01	5,20	3,40	1,87	32,51	0,00	0,00	33,15	0,00	33,15	-	64,84	0,00	2,11			3,98
03.05.14	24,00	*	123,30	99,04	24,26	65,26	42,71	22,55	5,20	3,40	1,96	28,67	0,00	0,00	29,23	0,00	29,23	-	64,96	0,00	1,86			3,82
04.05.14	24,00	*	127,49	98,17	29,33	65,02	42,48	22,55	5,20	3,40	1,87	34,77	0,00	0,00	35,44	0,00	35,44	-	64,76	0,00	2,25			4,13
05.05.14	24,00	*	128,13	96,26	31,87	65,04	42,43	22,62	5,20	3,40	1,80	37,90	0,00	0,00	38,64	0,00	38,64	-	64,76	0,00	2,46			4,26
06.05.14	24,00	*	120,09	96,13	23,97	65,31	42,58	22,73	5,20	3,40	1,90	28,57	0,00	0,00	29,13	0,00	29,13	-	64,97	0,00	1,86			3,76
07.05.14	24,00	*	119,28	92,32	26,96	65,15	41,78	23,38	5,20	3,40	1,84	32,09	0,00	0,00	32,72	0,00	32,72	-	64,87	0,00	2,08			3,92
08.05.14	24,00	*	120,95	91,39	29,56	65,44	41,66	23,78	5,20	3,40	1,82	35,17	0,00	0,00	35,87	0,00	35,87	-	65,13	0,00	2,29			4,11
09.05.14	24,00	*	120,02	91,80	28,22	64,88	41,53	23,35	5,20	3,40	1,81	33,57	0,00	0,00	34,22	0,00	34,22	-	64,61	0,00	2,17			3,98
10.05.14	24,00	*	118,08	89,58	28,50	65,26	42,38	22,89	5,20	3,40	1,98	29,69	0,00	0,00	30,28	0,00	30,28	-	65,00	0,00	1,93			3,92
11.05.14	24,00	*	116,41	94,20	22,21	65,35	43,52	21,83	5,20	3,40	1,83	25,89	0,00	0,00	26,40	0,00	26,40	-	65,02	0,00	1,68			3,51
12.05.14	24,00	*	121,92	91,28	30,64	65,23	43,22	22,01	5,20	3,40	1,68	35,85	0,00	0,00	36,56	0,00	36,56	-	65,06	0,00	2,33			4,01
Среднее	24,00	-	122,07	94,66	27,41	65,24	42,86	22,38	5,20	3,40	1,82	32,15	-	-	32,78	-	32,78	-	64,95	-	2,09	-	-	3,91
Итого	456,00		2319,24	1798,46	520,78						34,59	610,90	0,00	0,00	622,91	0,00	622,91	0,00			39,71	0,00	0,00	74,30

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 04:00	99022,65	67456,45	38393,41	100,13	39249,51	102,40	4294,02	-
	18.05.14 20:00	102038,40	69795,28	39184,64	100,13	40056,51	102,40	4379,53	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,98 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **70,32** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **622,91** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

-3,98

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.

печать Энергосбыта

35,73