

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 16-1 / СЦО+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник

Договор: Строит.Адрес: Кибальчича 16-1
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная открытая

Узел учета: СЦО Код УУТЗ:
 Рассмотреть совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Дата	Тип	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)						Контрольные данные		Общие теплопотри	
		НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс общ.		
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	29,90	0,00	0,00	30,52	0,00	0,00	67,33	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01	
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	30,78	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	67,36	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	33,75	0,00	0,00	34,43	0,00	0,00	66,22	0,00	2,24	2,24	2,24	2,24	
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	30,19	0,00	0,00	30,83	0,00	0,00	67,34	0,00	2,31	2,31	2,31	2,31	
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	31,68	0,00	0,00	32,34	0,00	0,00	67,25	0,00	2,13	2,13	2,13	2,13	
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	23,28	0,00	0,00	23,77	0,00	0,00	67,45	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57	
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	24,31	0,00	0,00	24,83	0,00	0,00	67,92	0,00	1,65	1,65	1,65	1,65	
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	23,18	0,00	0,00	23,68	0,00	0,00	67,77	0,00	1,57	1,57	1,57	1,57	
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	24,64	0,00	0,00	25,16	0,00	0,00	67,49	0,00	1,66	1,66	1,66	1,66	
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	27,59	0,00	0,00	28,18	0,00	0,00	67,47	0,00	1,86	1,86	1,86	1,86	
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	28,54	0,00	0,00	29,13	0,00	0,00	67,29	0,00	1,92	1,92	1,92	1,92	
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	3,40	3,40	313,89	0,00	0,00	320,48	0,00	0,00	320,48	0,00	21,12	21,12	21,12	21,12	
Итого	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,89	313,89	313,89	0,00	0,00	320,48	0,00	0,00	320,48	0,00	21,12	21,12	21,12	21,12	

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(T)	M2(T)	M3(T)	M4(T)	V2(м3)	V4(м3)	Qобщот+гвс (Гкал)	Треб, ч
	18.05.14 20:00	102038,40	69795,28	39184,64	100,13	40056,51	102,40	4379,83	-	-
24.05.14 08:00	102692,33	70310,23	39320,48	100,13	40195,22	102,40	4389,11	-	-	-

Период расчета по среднему: Гкал; куб.м;
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоснабжения, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: 10,66 = 0,00 Гкал; 320,48 куб.м.
 Период превышения L2: -3,35 Гкал; 17,77 куб.м.
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ЗАО "ДомТелеком"
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ
 ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Управление приборного учета
 Отдел учета энергии КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 « 2 » 06 14 г.