Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Кибальчича 18-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 16.02.2015 Тхв, гр.С= 7,64
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= Gmax= Термопреобр.: КТПТР-05 Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ 20 Gmin= Gmax= Термопреобр.: ТПТ-15-2 Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dМ,	Т1,	Т2,	dТ,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dМ,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	*	100,67	76,37	24,30	65,60	37,22	28,37	5,30	3,40	2,06	26,03	0,00	0,00	26,55	0,00	26,55	-	65,45	0,00	1,70			3,77
25.04.14	24,00	*	98,81	78,97	19,84	65,51	37,57	27,95	5,30	3,40	2,12	21,36	0,00	0,00	21,78	0,00	21,78	-	65,17	0,00	1,39			3,51
26.04.14	24,00	*	101,99	80,09	21,90	65,38	38,04	27,34	5,30	3,40	2,10	23,46	0,00	0,00	23,92	0,00	23,92	-	65,18	0,00	1,53			3,63
27.04.14	24,00	*	103,69	80,16	23,53	65,54	38,63	26,91	5,30	3,40	2,06	25,18	0,00	0,00	25,68	0,00	25,68	-	65,36	0,00	1,65			3,70
28.04.14	24,00	*	102,27	80,93	21,34	65,71	38,90	26,81	5,30	3,40	2,06	23,07	0,00	0,00	23,53	0,00	23,53	-	65,48	0,00	1,51			3,58
29.04.14	24,00	*	101,11	81,16	19,95	65,77	39,32	26,45	5,30	3,40	2,04	21,71	0,00	0,00	22,14	0,00	22,14	-	65,60	0,00	1,43			3,46
30.04.14	24,00	*	101,73	80,52	21,21	65,64	38,53	27,10	5,30	3,40	2,07	23,02	0,00	0,00	23,48	0,00	23,48	-	65,52	0,00	1,51			3,58
01.05.14	24,00	*	101,51	80,86	20,66	65,31	37,80	27,52	5,30	3,40	2,12	22,43	0,00	0,00	22,87	0,00	22,87	-	65,17	0,00	1,46			3,58
02.05.14	24,00	*	102,33	80,85	21,48	65,49	37,34	28,16	5,30	3,40	2,16	23,34	0,00	0,00	23,80	0,00	23,80	-	65,28	0,00	1,52			3,69
03.05.14	24,00	*	98,73	80,62	18,11	65,27	37,21	28,06	5,30	3,40	2,15	19,87	0,00	0,00	20,26	0,00	20,26	-	65,11	0,00	1,29			3,45
04.05.14	24,00	*	101,28	79,26	22,02	65,26	37,15	28,11	5,30	3,40	2,12	23,77	0,00	0,00	24,24	0,00	24,24	-	65,01	0,00	1,55			3,67
05.05.14	24,00	*	100,30	79,10	21,20	65,55	37,37	28,18	5,30	3,40	2,13	22,85	0,00	0,00	23,30	0,00	23,30	-	65,27	0,00	1,49			3,62
06.05.14	24,00	*	98,83	77,09	21,73	65,38	36,80	28,58	5,30	3,40	2,10	23,37	0,00	0,00	23,84	0,00	23,84	-	65,13	0,00	1,52			3,63
07.05.14	24,00	*	96,86	76,56	20,30	65,66	36,83	28,82	5,30	3,40	2,11	21,86	0,00	0,00	22,30	0,00	22,30	-	65,38	0,00	1,43			3,54
08.05.14	24,00	*	97,73	76,66	21,07	65,13	36,70	28,42	5,30	3,40	2,08	22,70	0,00	0,00	23,14	0,00	23,14	-	64,94	0,00	1,48			3,55
09.05.14	24,00	*	96,86	77,27	19,59	65,49	37,39	28,10	5,30	3,40	2,07	21,20	0,00	0,00	21,62	0,00	21,62	-	65,35	0,00	1,39			3,46
10.05.14	24,00	*	96,25	78,17	18,08	65,57	38,64	26,94	5,30	3,40	2,01	19,67	0,00	0,00	20,06	0,00	20,06	-	65,34	0,00	1,29			3,30
11.05.14	24,00	*	98,28	76,44	21,84	65,46	38,43	27,03	5,30	3,40	1,97	23,42	0,00	0,00	23,89	0,00	23,89	-	65,36	0,00	1,53			3,50
12.05.14	24,00	*	94,01	74,71	19,30	67,98	53,40	14,58	5,30	3,40	0,99	20,95	0,00	0,00	21,39	0,00	21,39	-	67,76	0,00	1,42			2,41
Среднее	24,00	-	99,64	78,73	20,92	65,62	38,59	27,02	5,30	3,40	2,03	22,59	-	-	23,04	-	23,04	-	65,41	-	1,48	-	-	3,51
Итого	456,00		1893,24	1495,80	397,44						38,52	429,25	0,00	0,00	437,80	0,00	437,80	0,00			28,10	0,00	0,00	66,62

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 09:00	23270,49	18042,07	5661,36	0,00	5793,08	0,00	965,62	-
	17.05.14 19:00	25602,81	19879,36	6196,81	0,00	6339,32	0,00	1038,10	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -3,04 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **63,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **437,80** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента): ________ /________

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

-3,04

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 г.

цл 25,06