Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Кибальчича 18-1 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Кибальчича 18-1 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06066-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 06066 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до 16.02.2015 Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0896

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0896

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,8 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	23,02	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	-	67,78	0,00	1,56			1,56
14.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	22,34	0,00	0,00	22,80	0,00	22,80	-	66,46	0,00	1,49			1,49
15.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	24,05	0,00	0,00	24,55	0,00	24,55	-	66,98	0,00	1,61			1,61
16.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	25,55	0,00	0,00	26,10	0,00	26,10	-	67,79	0,00	1,73			1,73
17.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	22,86	0,00	0,00	23,35	0,00	23,35	-	67,50	0,00	1,54			1,54
18.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	22,85	0,00	0,00	23,33	0,00	23,33	-	67,79	0,00	1,55			1,55
19.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	23,15	0,00	0,00	23,65	0,00	23,65	-	68,15	0,00	1,58			1,58
20.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	19,67	0,00	0,00	20,09	0,00	20,09	-	68,05	0,00	1,34			1,34
21.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	21,96	0,00	0,00	22,42	0,00	22,42	-	67,84	0,00	1,49			1,49
22.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	19,68	0,00	0,00	20,10	0,00	20,10	-	67,77	0,00	1,33			1,33
23.05.14	24,00	*	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	21,74	0,00	0,00	22,20	0,00	22,20	-	67,74	0,00	1,47			1,47
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	5,30	3,40	-	22,44	-	-	22,92	-	22,92	-	67,62	-	1,52	-	-	1,52
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	246,86	0,00	0,00	252,09	0,00	252,09	0,00			16,70	0,00	0,00	16,70

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	17.05.14 19:00	25602,81	19879,36	6196,81	0,00	6339,32	0,00	1038,10	-
	24.05.14 00:00	26186,20	20340,20	6330,89	0,00	6476,26	0,00	1046,65	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °C = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~16,70~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **252,09** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.

печать энергосбыта