Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 1 / ТЦ-1 СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная закрытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-941 № 36490

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36490-ч(с)-0514.txt
Режим (схема): 0
Приборы УУТЭ поверены до 09.07.2016
Тхв, гр.С= 7,64

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,433 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	*	161,11	156,79	4,32	63,95	50,93	13,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,33
25.04.14	24,00	*	162,61	158,88	3,73	64,02	50,09	13,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,46
26.04.14	24,00	*	163,88	159,23	4,65	63,91	48,89	15,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,70
27.04.14	24,00	*	165,45	161,10	4,35	64,11	49,41	14,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,65
28.04.14	24,00	*	165,98	161,56	4,41	64,26	49,71	14,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,64
29.04.14	24,00	*	166,28	162,35	3,93	64,27	49,79	14,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
30.04.14	24,00	*	165,25	162,24	3,01	64,17	49,35	14,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
01.05.14	24,00	*	165,83	162,93	2,89	63,94	48,63	15,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
02.05.14	24,00	*	165,88	162,95	2,93	64,11	48,36	15,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
03.05.14	24,00	*	165,41	162,33	3,08	63,86	48,13	15,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
04.05.14	24,00	*	163,91	160,74	3,17	63,90	48,19	15,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,73
05.05.14	24,00	*	165,04	161,78	3,27	64,12	48,41	15,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,76
06.05.14	24,00	*	164,82	160,83	3,99	63,89	48,00	15,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
07.05.14	24,00	*	163,63	159,79	3,84	64,23	48,18	16,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
08.05.14	24,00	*	163,62	159,88	3,73	63,70	47,60	16,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
09.05.14	24,00	*	164,35	160,64	3,71	64,02	47,89	16,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
10.05.14	24,00	*	165,90	162,15	3,74	64,18	48,39	15,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
11.05.14	24,00	*	163,61	159,79	3,82	63,97	48,30	15,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,75
12.05.14	24,00	*	118,84	115,99	2,85	65,78	48,60	17,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,19
Среднее	24,00	-	162,18	158,52	3,65	64,13	48,78	15,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,67
Итого	456,00		3081,40	3011,97	69,43						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	50,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 09:00	44447,62	43766,05	-	-	-	-	895,29	9973,27
	13.05.14 04:00	47461,76	46712,57	-	-	-	-	945,05	10424,27

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору: 24.04–12.05
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~7,64 °С~~ = -0,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~50,19~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) ____________ /____________/

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«2» 06 г.

50,72

нагр. не разб.
Т/ц 1+②+3
?