Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,37	-	-	12,62	-	-	-	68,32	-	0,85			0,85
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,29	-	-	12,53	-	-	-	67,16	-	0,83			0,83
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,48	-	-	12,72	-	-	-	67,62	-	0,84			0,84
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,20	-	-	11,43	-	-	-	68,47	-	0,77			0,77
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,86	-	-	13,12	-	-	-	68,27	-	0,88			0,88
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	13,36	-	-	13,64	-	-	-	68,55	-	0,91			0,91
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	12,36	-	-	12,62	-	-	-	68,98	-	0,85			0,85
20.05.14	21,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	9,99	-	-	10,20	-	-	-	68,80	-	0,69			0,69
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	10,50	-	-	10,71	-	-	-	68,30	-	0,72			0,72
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,01	-	-	11,20	-	-	-	67,61	-	0,74			0,74
23.05.14			-	-	-	-	-	-			-						-							
Среднее	23,70	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	11,84	-	-	12,08	-	-	-	68,21	-	0,81	-	-	0,81
Итого	237,00		0,00	0,00	0,00						0,00	118,42	0,00	0,00	120,79	0,00	0,00	0,00			8,07	0,00	0,00	8,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

-1,26 -1,26

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 10,66 0 °C = 0,00 Гкал; -1,26
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~8,07~~ Гкал; 6,81
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
« 2 » 06 14 г.