

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 16 / ЦОУ+ГВС
 Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
 Источник: 1848 002

Узел учета: ЦОУ
 Код УУТЗ:
 Рассмотрять совместно с УУТЗ:
 график: 150/70

Установленные приборы: ВКП-7 № 205829
 Вычислитель: ВКП-7 № 205829
 Подводящий (М1): расходомер: Gm1p=
 Обратный (М2): расходомер: Gm2p=
 Тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gm3p=
 Тр-цирк. ГВС(М4): расходомер: Gm4p=
 Тр-подпитки(М5): расходомер: Gm5p=
 Расчетный алгоритм: зима: Q_з=M1*(P1-P2)+M2*(P2-P3)+M3*(P3-P4)+M4*(P4-P5)+M5*(P5-P6)
 лето: Q_л=M1*(P1-P2)+M2*(P2-P3)+M3*(P3-P4)+M4*(P4-P5)+M5*(P5-P6)
 Q_з - расход теплоносителя в зимний период, Гкал/час;
 Q_л - расход теплоносителя в летний период, Гкал/час;
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Q_д=M1*(P1-P2)+M2*(P2-P3)+M3*(P3-P4)+M4*(P4-P5)+M5*(P5-P6)
 Договорные расходы (ср.сут.), Т/сут: Q_д=M1*(P1-P2)+M2*(P2-P3)+M3*(P3-P4)+M4*(P4-P5)+M5*(P5-P6)
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014: Q_ф=M1*(P1-P2)+M2*(P2-P3)+M3*(P3-P4)+M4*(P4-P5)+M5*(P5-P6)

Дата	Ти	час	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Контрольные данные		Общие теплоотп-гвс	
			HC	M1,	M2,	M3,	M4,	M5,	Qотопл	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Qгвс	Qгвс	Qгвс		Qгвс
01.05.14	24.00	-	35.28	11.82	23.46	65.36	28.59	36.77	7.00	1.33	4.75	4.80	-	-	64.75	-	0.31	-	-	1.63
02.05.14	24.00	-	35.03	11.57	23.46	65.52	27.70	37.82	7.00	1.33	4.81	4.86	-	-	65.13	-	0.31	-	-	1.65
03.05.14	24.00	-	36.15	12.78	23.37	65.33	27.54	37.79	7.00	1.37	5.42	5.52	-	-	64.89	-	0.35	-	-	1.72
04.05.14	24.00	-	37.92	14.77	23.15	65.25	27.72	37.53	7.00	1.43	6.30	6.40	-	-	64.76	-	0.41	-	-	1.83
05.05.14	24.00	-	36.02	12.73	23.29	65.59	27.79	37.80	7.00	1.38	5.13	5.20	-	-	65.09	-	0.33	-	-	1.72
06.05.14	24.00	-	54.51	12.32	42.19	65.55	36.14	29.41	7.00	1.75	4.61	4.65	-	-	65.02	-	0.30	-	-	2.05
07.05.14	24.00	-	91.42	13.18	78.24	65.77	42.67	23.10	7.00	2.36	4.79	4.87	-	-	65.28	-	0.31	-	-	2.68
08.05.14	24.00	-	89.63	78.33	11.30	65.25	42.74	22.51	7.00	2.24	4.14	4.16	-	-	64.52	-	0.27	-	-	2.50
09.05.14	24.00	-	92.00	78.75	13.25	65.63	43.79	21.84	7.00	2.09	7.67	7.78	-	-	65.37	-	0.50	-	-	2.59
10.05.14	24.00	-	90.05	79.31	10.74	65.74	45.06	20.68	7.00	1.66	10.43	10.63	-	-	65.59	-	0.69	-	-	2.35
11.05.14	24.00	-	92.51	78.00	14.51	65.64	44.95	20.69	7.00	1.64	14.09	14.35	-	-	65.69	-	0.93	-	-	2.57
12.05.14	24.00	-	82.53	69.81	12.72	68.34	56.34	12.00	7.00	0.88	12.18	12.44	-	-	68.35	-	0.83	-	-	1.71
Среднее	24.00	-	64.42	51.78	12.64	65.75	37.59	28.16	7.00	1.62	7.03	7.14	-	-	65.37	-	0.46	-	-	2.08
Итого	288.00	-	773.05	621.36	151.69	6577.00	4267.00	2310.00	70.00	19.46	64.32	64.32	0.00	0.00	85.66	0.00	5.54	0.00	0.00	25.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: 30.12.99 00:00
 M1(Т): 0.00
 M2(Т): 0.00
 M3(Т): 0.00
 M4(Т): 0.00
 M5(Т): 0.00
 V3(к3): 0.00
 V4(к3): 0.00
 Qобщот-гвс (Гкал): 0.00
 Qобщот-гвс (Гкал): 0.00
 Тр-аб, ч: 0.00

Период расчета по среднему: Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
 Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему: куб.м;
 Период расчета по договору: Период расчета по температуре холодной воды с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 24,36 Гкал
 4,9 куб.м

ЗАО "ДомТелеком"
 филиал "ДомТелеком"
 Отдел эксплуатации КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 «2» 06 г.