Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 3 / СЦО Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 3 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная закрытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ941-36949-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: СПТ-941 № 36949 Режим (схема): 0 Приборы УУТЭ поверены до 28.06.2017 Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	*	120,60	117,38	3,23	64,34	41,13	23,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
25.04.14	24,00	*	122,18	119,01	3,17	64,37	41,16	23,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,97
26.04.14	24,00	*	122,38	119,01	3,37	64,24	41,77	22,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,90
27.04.14	24,00	*	123,09	120,07	3,02	64,44	42,57	21,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,83
28.04.14	24,00	*	123,97	120,81	3,15	64,59	43,01	21,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,82
29.04.14	24,00	*	124,36	121,23	3,13	64,64	43,41	21,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,78
30.04.14	24,00	*	123,62	120,68	2,94	64,52	42,82	21,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,81
01.05.14	24,00	*	124,09	121,12	2,96	64,14	42,28	21,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,84
02.05.14	24,00	*	123,98	120,97	3,01	64,30	41,60	22,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,94
03.05.14	24,00	*	123,75	120,69	3,06	64,10	41,31	22,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
04.05.14	24,00	*	123,03	119,63	3,40	64,21	40,87	23,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
05.05.14	24,00	*	123,96	120,69	3,27	64,41	40,91	23,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,05
06.05.14	24,00	*	123,67	120,46	3,21	64,24	40,36	23,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,09
07.05.14	24,00	*	122,72	119,68	3,04	64,56	40,51	24,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,08
08.05.14	24,00	*	122,72	119,75	2,97	63,98	40,20	23,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,04
09.05.14	24,00	*	123,30	120,40	2,90	64,35	40,90	23,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			3,01
10.05.14	24,00	*	124,52	121,42	3,11	64,49	41,89	22,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,95
11.05.14	24,00	*	122,77	119,77	3,00	64,31	41,93	22,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,88
12.05.14	24,00	*	71,99	70,19	1,80	66,11	41,85	24,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,82
Среднее	24,00	-	120,56	117,52	3,04	64,44	41,60	22,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,88
Итого	456,00		2290,71	2232,97	57,74						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	54,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.04.14 09:00	28194,20	27120,75	-	-	-	-	821,67	5560,22
	13.05.14 04:00	30434,57	29304,75	-	-	-	-	875,16	6011,22

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -0,44 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 54,27 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «2» 06 14 г.

54,71