Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 10 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Матюшенко 10 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207135-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207135 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	72,95	53,13	19,82	63,28	35,20	28,08	7,00	5,00	1,47	20,25	-	-	20,63	-	-	-	63,24	-	1,28			2,75
25.04.14	24,00	-	77,30	57,40	19,90	63,05	36,11	26,94	7,00	5,00	1,52	20,32	-	-	20,68	-	-	-	62,95	-	1,28			2,80
26.04.14	24,00	-	79,18	57,68	21,50	63,02	36,47	26,55	7,00	5,00	1,51	21,84	-	-	22,25	-	-	-	62,98	-	1,38			2,89
27.04.14	24,00	-	80,74	57,96	22,78	63,50	37,15	26,35	7,00	5,00	1,51	23,03	-	-	23,45	-	-	-	63,58	-	1,46			2,97
28.04.14	24,00	-	79,81	59,59	20,22	64,00	37,79	26,21	7,00	5,00	1,55	20,52	-	-	20,87	-	-	-	63,96	-	1,31			2,86
29.04.14	24,00	-	79,47	59,19	20,28	64,41	38,08	26,33	7,00	5,00	1,54	20,58	-	-	20,98	-	-	-	64,43	-	1,33			2,87
30.04.14	24,00	-	79,57	56,33	23,24	63,58	36,48	27,10	7,00	5,00	1,50	23,61	-	-	24,06	-	-	-	63,55	-	1,50			3,01
01.05.14	24,00	-	75,48	56,04	19,44	62,69	35,81	26,88	7,00	5,00	1,49	19,83	-	-	20,19	-	-	-	62,55	-	1,24			2,73
02.05.14	24,00	-	72,59	55,40	17,19	62,80	35,02	27,78	7,00	5,00	1,51	17,61	-	-	17,90	-	-	-	62,92	-	1,11			2,62
03.05.14	24,00	-	73,85	55,77	18,08	63,83	35,51	28,32	7,00	5,00	1,56	18,45	-	-	18,78	-	-	-	63,80	-	1,18			2,74
04.05.14	24,00	-	76,82	55,36	21,46	64,19	35,68	28,51	7,00	5,00	1,56	21,81	-	-	22,23	-	-	-	64,23	-	1,40			2,96
05.05.14	24,00	-	75,16	54,15	21,01	63,99	35,61	28,38	7,00	5,00	1,52	21,38	-	-	21,79	-	-	-	63,90	-	1,37			2,88
06.05.14	24,00	-	68,57	51,55	17,02	63,10	34,17	28,93	7,00	5,00	1,47	17,30	-	-	17,63	-	-	-	63,09	-	1,10			2,57
07.05.14	24,00	-	70,56	51,27	19,29	63,39	34,33	29,06	7,00	5,00	1,47	19,58	-	-	19,93	-	-	-	63,38	-	1,24			2,71
08.05.14	24,00	-	68,83	51,53	17,30	62,95	34,01	28,94	7,00	5,00	1,47	17,60	-	-	17,92	-	-	-	62,86	-	1,11			2,58
09.05.14	24,00	-	69,27	52,16	17,11	63,50	35,07	28,43	7,00	5,00	1,46	17,39	-	-	17,70	-	-	-	63,58	-	1,11			2,57
10.05.14	24,00	-	70,17	53,07	17,10	64,17	36,20	27,97	7,00	5,00	1,47	17,39	-	-	17,75	-	-	-	64,13	-	1,12			2,58
11.05.14	24,00	-	71,96	52,59	19,37	64,09	36,26	27,83	7,00	5,00	1,45	19,74	-	-	20,09	-	-	-	63,95	-	1,26			2,71
12.05.14	24,00	-	18,08	13,30	4,78	37,42	52,53	-15,11	7,00	5,00	-1,25	30,33	-	-	30,57	-	-	-	41,02	-	1,24			-0,01
Среднее	24,00	-	71,60	52,81	18,78	62,16	36,71	25,45	7,00	5,00	1,36	20,45	-	-	20,81	-	-	-	62,32	-	1,26	-	-	2,62
Итого	456,00		1360,36	1003,47	356,89						25,75	388,56	0,00	0,00	395,40	0,00	0,00	0,00			24,01	0,00	0,00	49,77

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -2,73 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **47,04** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

печать энергосбыта

ТУП ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

-2,73

21,28