Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 12 / СЦО
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Матюшенко 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 208363
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208363-ч(с)-0514.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 7,64

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Qобщ.от+гвс Гкал.
24.04.14	24,00	-	76,83	70,63	6,20	63,16	36,39	26,77	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,28
25.04.14	24,00	-	80,88	74,65	6,23	63,21	36,93	26,28	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,36
26.04.14	24,00	-	81,37	75,16	6,21	63,15	37,26	25,89	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
27.04.14	24,00	-	81,96	75,75	6,21	63,61	37,90	25,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,35
28.04.14	24,00	-	84,09	77,85	6,24	64,21	38,64	25,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
29.04.14	24,00	-	84,21	77,83	6,38	64,57	39,13	25,44	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,39
30.04.14	24,00	-	81,15	74,58	6,57	63,53	37,84	25,69	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,34
01.05.14	24,00	-	80,72	74,04	6,68	62,68	37,15	25,53	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,31
02.05.14	24,00	-	79,74	72,50	7,24	62,75	36,28	26,47	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,37
03.05.14	24,00	-	80,56	66,31	14,25	63,85	36,67	27,18	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
04.05.14	24,00	-	80,06	65,84	14,22	64,15	36,78	27,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,71
05.05.14	24,00	-	78,92	64,56	14,36	63,94	36,57	27,37	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,69
06.05.14	24,00	-	76,18	61,87	14,31	62,90	35,38	27,52	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
07.05.14	24,00	-	75,76	61,69	14,07	63,21	35,43	27,78	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
08.05.14	24,00	-	76,05	61,98	14,07	62,79	35,30	27,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,59
09.05.14	24,00	-	76,82	62,86	13,96	63,30	36,04	27,26	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,60
10.05.14	24,00	-	78,08	64,14	13,94	64,05	37,21	26,84	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,61
11.05.14	24,00	-	77,60	63,63	13,97	63,96	37,51	26,45	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			2,58
12.05.14	24,00	-	5,06	18,47	-13,41	52,16	54,62	-2,46	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-0,72
Среднее	24,00	-	75,58	66,54	9,04	62,90	37,84	25,06	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,32
Итого	456,00		1436,04	1264,34	171,70						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	44,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~7,64 °C = 1,31 Гкал;~~
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~42,78~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Устр. утечку

44,09

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.
печать энергосбыта