Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" | Договор: | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Матюшенко 16 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Матюшенко 16 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник | Схема подключения: Двухтрубная открытая | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207187-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207187 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	23,69	-	-	23,97	-	-	-	51,32	-	1,22			1,22
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,07	-	-	19,48	-	-	-	67,03	-	1,28			1,28
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	21,30	-	-	21,78	-	-	-	69,22	-	1,47			1,47
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,49	-	-	19,89	-	-	-	68,75	-	1,34			1,34
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,51	-	-	19,92	-	-	-	67,09	-	1,31			1,31
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	23,64	-	-	24,12	-	-	-	67,40	-	1,60			1,60
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	21,64	-	-	22,11	-	-	-	67,52	-	1,46			1,46
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	18,68	-	-	19,06	-	-	-	65,24	-	1,22			1,22
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,83	-	-	20,22	-	-	-	65,09	-	1,29			1,29
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	19,30	-	-	19,66	-	-	-	65,15	-	1,26			1,26
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,24	-	-	16,54	-	-	-	64,78	-	1,05			1,05
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	20,22	-	-	20,61	-	-	-	65,33	-	1,32	-	-	1,32
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	222,39	0,00	0,00	226,75	0,00	0,00	0,00			14,49	0,00	0,00	14,49

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,49** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

9,38 −2,09

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ печать энергосбыта

«2» 06 14 г.

куб 12,0