Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 19 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204697 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 0

Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 13.05.2014 по 23.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qгвс общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
13.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,54	-	-	17,88	-	-	-	67,38	-	1,18			1,18
14.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,90	-	-	17,24	-	-	-	66,15	-	1,12			1,12
15.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,11	-	-	17,47	-	-	-	66,62	-	1,14			1,14
16.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,49	-	-	16,85	-	-	-	67,24	-	1,11			1,11
17.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	17,75	-	-	18,14	-	-	-	67,07	-	1,19			1,19
18.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,48	-	-	15,78	-	-	-	67,33	-	1,05			1,05
19.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,53	-	-	15,83	-	-	-	67,70	-	1,05			1,05
20.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	15,78	-	-	16,12	-	-	-	67,52	-	1,07			1,07
21.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,16	-	-	14,47	-	-	-	67,30	-	0,95			0,95
22.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,51	-	-	14,79	-	-	-	67,28	-	0,98			0,98
23.05.14	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	14,73	-	-	15,02	-	-	-	67,28	-	0,99			0,99
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	7,00	5,00	-	16,00	-	-	16,33	-	-	-	67,17	-	1,07	-	-	1,07
Итого	264,00		0,00	0,00	0,00						0,00	175,98	0,00	0,00	179,59	0,00	0,00	0,00			11,82	0,00	0,00	11,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~11,82~~ Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком" ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«2» 06 14 г.