Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 11 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 11 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204729-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 204729 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	73,61	58,94	14,67	65,55	45,43	20,12	7,00	5,00	1,13	15,54	-	-	15,85	-	-	-	65,59	-	1,02			2,15
25.04.14	24,00	-	72,76	58,90	13,86	65,55	45,65	19,90	7,00	5,00	1,15	14,22	-	-	14,48	-	-	-	65,46	-	0,93			2,08
26.04.14	24,00	-	75,04	59,39	15,65	65,37	45,88	19,49	7,00	5,00	1,12	16,27	-	-	16,57	-	-	-	65,39	-	1,06			2,18
27.04.14	24,00	-	75,85	60,39	15,46	65,53	46,64	18,89	7,00	5,00	1,10	16,07	-	-	16,37	-	-	-	65,56	-	1,05			2,15
28.04.14	24,00	-	75,90	60,66	15,24	65,70	47,24	18,46	7,00	5,00	1,09	15,82	-	-	16,11	-	-	-	65,70	-	1,04			2,12
29.04.14	24,00	-	73,40	60,85	12,55	65,82	47,79	18,03	7,00	5,00	1,07	12,99	-	-	13,26	-	-	-	65,85	-	0,86			1,92
30.04.14	24,00	-	74,05	60,36	13,69	65,58	46,86	18,72	7,00	5,00	1,10	14,15	-	-	14,42	-	-	-	65,65	-	0,93			2,03
01.05.14	24,00	-	74,95	60,52	14,43	65,28	45,85	19,43	7,00	5,00	1,14	14,95	-	-	15,24	-	-	-	65,38	-	0,98			2,12
02.05.14	24,00	-	74,80	60,47	14,33	65,47	45,09	20,38	7,00	5,00	1,20	14,90	-	-	15,21	-	-	-	65,47	-	0,98			2,17
03.05.14	24,00	-	75,14	60,33	14,81	65,26	44,86	20,40	7,00	5,00	1,20	15,33	-	-	15,62	-	-	-	65,33	-	1,00			2,20
04.05.14	24,00	-	76,80	59,80	17,00	65,17	45,06	20,11	7,00	5,00	1,17	17,59	-	-	17,92	-	-	-	65,15	-	1,15			2,31
05.05.14	24,00	-	74,53	60,38	14,15	65,54	44,84	20,70	7,00	5,00	1,21	14,70	-	-	15,00	-	-	-	65,50	-	0,96			2,18
06.05.14	24,00	-	74,94	60,16	14,78	65,31	43,60	21,71	7,00	5,00	1,27	15,44	-	-	15,75	-	-	-	65,30	-	1,01			2,27
07.05.14	24,00	-	74,37	60,02	14,35	65,53	43,51	22,02	7,00	5,00	1,28	14,93	-	-	15,23	-	-	-	65,49	-	0,98			2,26
08.05.14	24,00	-	74,81	59,76	15,05	65,03	43,13	21,90	7,00	5,00	1,28	15,61	-	-	15,93	-	-	-	65,01	-	1,01			2,29
09.05.14	24,00	-	75,04	60,50	14,54	65,43	44,33	21,10	7,00	5,00	1,24	15,11	-	-	15,41	-	-	-	65,46	-	0,99			2,23
10.05.14	24,00	-	73,63	61,51	12,12	65,52	46,09	19,43	7,00	5,00	1,17	12,56	-	-	12,80	-	-	-	65,53	-	0,83			1,99
11.05.14	24,00	-	75,29	60,49	14,80	65,44	46,09	19,35	7,00	5,00	1,14	15,20	-	-	15,49	-	-	-	65,55	-	1,00			2,14
12.05.14	24,00	-	66,95	54,51	12,44	68,22	56,08	12,14	7,00	5,00	0,64	12,80	-	-	13,07	-	-	-	68,28	-	0,87			1,52
Среднее	24,00	-	74,31	59,89	14,42	65,59	46,00	19,59	7,00	5,00	1,14	14,96	-	-	15,25	-	-	-	65,61	-	0,98	-	-	2,12
Итого	456,00		1411,86	1137,94	273,92						21,68	284,18	0,00	0,00	289,73	0,00	0,00	0,00			18,64	0,00	0,00	40,32

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -2,09 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,22** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

-2,09

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

16,55