Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 19 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком"
Источник

Договор:
Строит.Адрес: Ново-Александровская 19
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная открытая

Телефон:

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204697-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204697
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до __________
Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(M1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(M2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(M3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(M4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	84,14	64,98	19,16	64,79	42,40	22,39	7,00	5,00	1,48	18,77	-	-	19,13	-	-	-	64,75	-	1,22			2,70
25.04.14	24,00	-	83,24	65,68	17,56	64,83	42,94	21,89	7,00	5,00	1,46	17,22	-	-	17,52	-	-	-	64,70	-	1,11			2,58
26.04.14	24,00	-	83,03	65,85	17,18	64,67	43,10	21,57	7,00	5,00	1,43	17,07	-	-	17,37	-	-	-	64,66	-	1,11			2,53
27.04.14	24,00	-	84,74	66,51	18,23	64,86	43,63	21,23	7,00	5,00	1,41	18,33	-	-	18,70	-	-	-	64,87	-	1,19			2,60
28.04.14	24,00	-	83,61	67,04	16,57	65,01	43,97	21,04	7,00	5,00	1,42	16,54	-	-	16,85	-	-	-	64,97	-	1,07			2,49
29.04.14	24,00	-	83,06	67,52	15,54	65,11	44,26	20,85	7,00	5,00	1,42	15,31	-	-	15,62	-	-	-	65,15	-	1,00			2,42
30.04.14	24,00	-	84,11	66,65	17,46	64,89	43,47	21,42	7,00	5,00	1,44	17,24	-	-	17,57	-	-	-	64,96	-	1,12			2,56
01.05.14	24,00	-	84,20	66,95	17,25	64,59	42,73	21,86	7,00	5,00	1,49	16,90	-	-	17,21	-	-	-	64,66	-	1,09			2,58
02.05.14	24,00	-	84,87	66,67	18,20	64,77	42,61	22,16	7,00	5,00	1,50	17,93	-	-	18,26	-	-	-	64,75	-	1,16			2,66
03.05.14	24,00	-	82,85	66,24	16,61	64,56	42,47	22,09	7,00	5,00	1,48	16,27	-	-	16,58	-	-	-	64,60	-	1,05			2,54
04.05.14	24,00	-	83,77	65,47	18,30	64,49	42,48	22,01	7,00	5,00	1,47	17,95	-	-	18,28	-	-	-	64,44	-	1,16			2,62
05.05.14	24,00	-	83,66	66,66	17,00	64,84	42,79	22,05	7,00	5,00	1,50	16,56	-	-	16,90	-	-	-	64,78	-	1,07			2,57
06.05.14	24,00	-	82,66	66,50	16,16	64,62	42,38	22,24	7,00	5,00	1,50	15,79	-	-	16,10	-	-	-	64,60	-	1,02			2,52
07.05.14	24,00	-	84,11	66,02	18,09	64,84	42,54	22,30	7,00	5,00	1,50	17,64	-	-	17,99	-	-	-	64,78	-	1,14			2,65
08.05.14	24,00	-	81,53	66,03	15,50	64,35	42,12	22,23	7,00	5,00	1,50	15,08	-	-	15,36	-	-	-	64,29	-	0,97			2,47
09.05.14	24,00	-	85,11	66,94	18,17	64,74	42,87	21,87	7,00	5,00	1,49	17,73	-	-	18,06	-	-	-	64,76	-	1,15			2,64
10.05.14	24,00	-	85,06	68,17	16,89	64,83	44,08	20,75	7,00	5,00	1,46	16,23	-	-	16,56	-	-	-	64,81	-	1,05			2,51
11.05.14	24,00	-	84,39	66,28	18,11	64,76	43,68	21,08	7,00	5,00	1,43	17,55	-	-	17,88	-	-	-	64,89	-	1,14			2,57
12.05.14	24,00	-	76,78	60,41	16,37	67,35	54,39	12,96	7,00	5,00	0,82	15,90	-	-	16,22	-	-	-	67,29	-	1,07			1,89
Среднее	24,00	-	83,42	66,14	17,28	64,89	43,63	21,26	7,00	5,00	1,43	16,95	-	-	17,27	-	-	-	64,88	-	1,10	-	-	2,53
Итого	456,00		1584,92	1256,57	328,35						27,19	322,01	0,00	0,00	328,16	0,00	0,00	0,00			20,90	0,00	0,00	48,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -2,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,58** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
____________________ /____________/

печать потребителя
ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-2,51

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

цл 18,39