Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ново-Александровская 25 / СЦО+ГВС Строит.Адрес: Ново-Александровская 25 Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206408-ч(с)-0514.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 206408 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin= Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.04.2014 по 12.05.2014

	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.04.14	24,00	-	116,83	100,60	16,23	65,45	47,76	17,69	7,00	5,00	2,11	11,23	-	-	11,45	-	-	-	65,45	-	0,74			2,85
25.04.14	24,00	-	117,53	102,06	15,47	65,43	47,78	17,65	7,00	5,00	2,10	10,87	-	-	11,10	-	-	-	65,26	-	0,71			2,82
26.04.14	24,00	-	117,95	102,10	15,85	65,19	47,59	17,60	7,00	5,00	2,11	11,12	-	-	11,34	-	-	-	65,14	-	0,72			2,83
27.04.14	24,00	-	119,37	102,45	16,92	65,39	48,45	16,94	7,00	5,00	2,07	11,91	-	-	12,16	-	-	-	65,37	-	0,78			2,85
28.04.14	24,00	-	119,53	102,76	16,77	65,55	48,71	16,84	7,00	5,00	2,06	11,71	-	-	11,95	-	-	-	65,48	-	0,77			2,83
29.04.14	24,00	-	118,86	103,00	15,86	65,64	49,05	16,59	7,00	5,00	2,05	10,80	-	-	11,02	-	-	-	65,59	-	0,71			2,76
30.04.14	24,00	-	118,64	102,30	16,34	65,42	48,21	17,21	7,00	5,00	2,09	11,25	-	-	11,48	-	-	-	65,42	-	0,74			2,83
01.05.14	24,00	-	119,16	102,75	16,41	65,11	47,35	17,76	7,00	5,00	2,16	11,25	-	-	11,48	-	-	-	65,08	-	0,73			2,89
02.05.14	24,00	-	118,81	102,76	16,05	65,31	47,12	18,19	7,00	5,00	2,20	11,00	-	-	11,20	-	-	-	65,20	-	0,72			2,92
03.05.14	24,00	-	118,16	102,49	15,67	65,08	47,07	18,01	7,00	5,00	2,17	10,67	-	-	10,87	-	-	-	65,03	-	0,69			2,87
04.05.14	24,00	-	118,13	101,47	16,66	65,02	47,05	17,97	7,00	5,00	2,15	11,70	-	-	11,93	-	-	-	64,95	-	0,76			2,91
05.05.14	24,00	-	118,86	102,25	16,61	65,42	47,35	18,07	7,00	5,00	2,18	11,54	-	-	11,79	-	-	-	65,34	-	0,75			2,94
06.05.14	24,00	-	119,52	102,19	17,33	65,20	46,85	18,35	7,00	5,00	2,20	12,38	-	-	12,59	-	-	-	65,12	-	0,81			3,01
07.05.14	24,00	-	118,49	101,65	16,84	65,40	46,83	18,57	7,00	5,00	2,22	11,86	-	-	12,10	-	-	-	65,26	-	0,77			2,99
08.05.14	24,00	-	118,32	101,82	16,50	64,88	46,28	18,60	7,00	5,00	2,22	11,61	-	-	11,85	-	-	-	64,83	-	0,75			2,97
09.05.14	24,00	-	117,98	102,41	15,57	65,29	47,37	17,92	7,00	5,00	2,16	10,67	-	-	10,87	-	-	-	65,23	-	0,69			2,85
10.05.14	24,00	-	118,66	103,30	15,36	65,40	48,28	17,12	7,00	5,00	2,10	10,44	-	-	10,63	-	-	-	65,33	-	0,68			2,78
11.05.14	24,00	-	117,76	101,55	16,21	65,31	48,19	17,12	7,00	5,00	2,06	11,30	-	-	11,52	-	-	-	65,50	-	0,74			2,80
12.05.14	24,00	-	108,20	94,16	14,04	68,04	58,19	9,85	7,00	5,00	1,14	11,00	-	-	11,23	-	-	-	68,06	-	0,75			1,89
Среднее	24,00	-	117,93	101,79	16,14	65,45	48,18	17,27	7,00	5,00	2,08	11,28	-	-	11,50	-	-	-	65,40	-	0,74	-	-	2,82
Итого	456,00		2240,76	1934,07	306,69						39,55	214,31	0,00	0,00	218,56	0,00	0,00	0,00			14,02	0,00	0,00	53,57

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-

Период расчета по среднему:

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 7,64 °С = -2,34 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **51,23** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

ЗАО "ДомТелеком"
ДЛЯ ОТЧЁТОВ

-2,34

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.

печать энергосбыта

11,68