Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за май 2014

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района" Договор: Телефон: Узел учета: СЦО
Адрес: г. Санкт-Петербург, Ольги Берггольц 29-1 / СЦО Строит.Адрес: Ольги Берггольц 29-1 Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ЗАО "ДомТелеком" Телефон: (812) 313-47-06 Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Схема подключения: Двухтрубная открытая график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204738-ч(с)-0514.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204738 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 7,64

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.05.2014 по 12.05.2014

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Qобщ.от+гвс
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.05.14	24,00	-	248,60	248,60	0,00	43,01	36,80	6,21	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
02.05.14	24,00	-	248,71	248,71	0,00	42,75	36,39	6,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,59
03.05.14	24,00	-	248,72	248,72	0,00	43,27	36,68	6,59	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,65
04.05.14	24,00	-	248,58	248,58	0,00	43,27	36,72	6,55	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,63
05.05.14	24,00	-	239,61	239,61	0,00	43,01	36,37	6,64	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
06.05.14	24,00	-	236,69	236,69	0,00	42,61	35,90	6,71	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
07.05.14	24,00	-	242,16	242,16	0,00	42,75	36,09	6,66	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,62
08.05.14	24,00	-	242,37	242,37	0,00	42,33	35,76	6,57	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,60
09.05.14	24,00	-	242,02	242,02	0,00	42,58	36,09	6,49	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,57
10.05.14	24,00	-	242,68	242,68	0,00	43,37	37,01	6,36	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,55
11.05.14	24,00	-	244,08	244,08	0,00	42,01	36,29	5,72	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			1,40
12.05.14	24,00	-	24,46	26,86	-2,40	34,02	31,86	2,16	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			0,05
Среднее	24,00	-	225,72	225,92	-0,20	42,08	36,00	6,09	7,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,45
Итого	288,00		2708,68	2711,08	-2,40						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	17,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	-

Период расчета по среднему:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды ~~7,64 °С~~ = 0,02 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~17,42~~ Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

17,4

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ЗАО "ДомТелеком"
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«2» 06 14 г.
печать энергосбыта